



Číslo: 1838/2025 ; spis UJD SR 768-2025 (UJD SR 2611-2024)

Podľa rozdeľovníka

ROZHODNUTIE č. 97/2025

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako vecne príslušný správny orgán podľa § 5 a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, podľa § 4 ods. 2 písm. f) bod 2. zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „atómový zákon“)

vydáva súhlas

pre Slovenské elektrárne, a.s., IČO: 35 829 052, so sídlom Pribinova 40, Bratislava - mestská časť Ružinov 811 09, (ďalej len „SE, a.s.“)

(A)

na realizáciu zmeny

v rozsahu projektu IPR EBO B23024 „Zvýšenie kapacity skladu čerstvého jadrového paliva SE - EBO“ pre 3. a 4. blok JE EBO V-2

a súhlas na realizáciu zmeny v dokumentoch:

6-BSP-001 Bezpečnostná správa JE EBO V-2, kapitola 4.3 Jadrový projekt, kapitola 9.1 Nakladanie s jadrovým palivom a jeho skladovanie, 1. vydanie, rev. č. 110

ďalej podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 2 atómového zákona

s c h v a ľ u j e

dokumentáciu systému manažérstva kvality držiteľ'a povolenia v rozsahu požiadaviek na zabezpečovanie kvality vybraných zariadení (ďalej len „VZ“)

v rozsahu plánu kvality:

**„Skladovací mříže pro navýšení kapacity skladu čerstvého paliva na JE Bohunice“,
č. EBO-STR/II-056-00-00, rev. 00**

a podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 3 atómového zákona

s c h v a ľ u j e

**požiadavky na kvalitu VZ v rozsahu kapitoly č. 6.2 (0UQ11L01.1, 0UQ11L01.2,
0UQ11L01.3, 0UQ11L01.4) dokumentu č. EBO-STR/II-056-00-00, rev. 00 pre 3. a 4. blok
JE EBO**

a zároveň podľa § 4 ods. 2 písm. a) bod 13 atómového zákona

schvaľuje zmeny v dokumentoch:

**a zmenu v zozname VZ v rozsahu dokumentu „G1.1 - DPS 02.01:V2 Zariadenia pre
prepravu, príjem a skladovanie čerstvého paliva“.**

(B)

a ako vecne príslušný správny orgán podľa § 4 ods. 1 písm. j) atómového zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 121 ods. 2 písm. e) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 55, § 66 stavebného zákona

povol'uje

zmenu dokončenej stavby v rozsahu: IPR EBO B23024 „Zvýšenie kapacity skladu čerstvého jadrového paliva v SE EBO - Doplnenie kotevných platní“ umiestnená na parcele č. 199/7, v k. ú. Pečeňady, LV č. 174, v areáli JE EBO V-2 v m. č. ■■■■, v SO ■■■■ – Hlavný výrobný blok.

Stavba bude vykonávaná v oplotenom areáli Atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. Stavba bude realizovaná v existujúcom SO ■■■■, kde bude realizované:

- v m. č. ■■■■ budú inštalované nové kotevné platne pre seizmické ukotvenie nových zariadení, t. j. skladovacích mreží,
- v rámci miestnosti ■■■■ bude realizované kotvenie do podlahy na úrovni ■■■■, do podlahy do zvýšeného základu na úrovni ■■■■, do stien danej miestnosti,
- nové kotevné platne budú do stien a podlahy upevnené za pomoci závitových tyčí, pre ktoré budú realizované vrty s následnou zálievkou,
- práce budú realizované v súlade so schválenými PNM34331108 Inštalácia kotviacich platní na existujúce stavebné konštrukcie,
- kontroly a skúšky budú vykonávané v súlade s PNM34320099 Plán kontrol a skúšok, Inštalácia platní na existujúce stavebné konštrukcie.

Na uskutočnenie stavby sa v súlade s § 66 ods. 3 a ods. 4 stavebného zákona určujú nasledovné záväzné podmienky uskutočnenia stavby:

1. Stavbu možno uskutočniť len podľa projektovej dokumentácie, overenej úradom v stavebnom konaní.
2. Pri uskutočňovaní stavby je SE, a.s., povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a zároveň dbať o ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
3. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať ustanovenia stavebného zákona, vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a príslušné technické normy (ďalej len „vyhláška MŽP SR“).
4. Vzhľadom na to, že stavebný úrad upúšťa od vytýčenia stavby oprávnenými osobami podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona, za súlad priestorovej polohy stavby s dokumentáciou overenou v stavebnom konaní zodpovedá SE, a.s.
5. Stavba bude dokončená v lehote do 31.12.2025.
6. Stavba bude zrealizovaná dodávateľsky. Dodávateľom bude ŠKODA JS, a. s., Orlík 266/15, Bolevec, 316 00 Plzeň, Česká republika.
7. SE, a.s., je povinný podľa § 66 ods. 3 písm. b) a e) stavebného zákona plniť podmienky zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov:
 - 7.1. Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna vodná správa, vydal záväzné stanovisko č. OU-PN-OSZP-2024/005165-002 z 29.4.2024 pre plánovanú investičnú akciu z vodohospodárskeho hľadiska pri dodržaní nasledovných podmienok:
 - a) V prípade, že realizáciou predmetnej stavby dôjde ku križovaniu alebo súbehu inžinierskych sietí, je potrebné ešte pred zahájením prác požiadať správcov týchto sietí o vyjadrenie a nimi stanovené podmienky pri realizácii stavby dodržiavať.
 - b) Ak pri stavbe SE, a.s., poškodí vodnú stavbu nachádzajúcu sa v dotknutom území, budú sa náklady na jej odstránenie považovať za vyvolanú investíciu a uvedenie vodnej stavby do pôvodného stavu sa bude realizovať na náklad investora stavby.
 - c) Stavbu realizovať tak, aby nedošlo k ohrozeniu alebo zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd a zabrániť nežiadúcemu úniku znečisťujúcich látok do pôdy, povrchových a podzemných vôd.
 - d) Realizáciou prác nenarušiť existujúce odtokové pomery v území.
 - e) Dodržať všeobecné ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
 - 7.2. Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie – odpady, vydal súhlasné záväzné stanovisko č. OU-PN-OSZP-2024/005167-003 z 24.4.2024 pre realizáciu stavby s nasledovnými podmienkami:
 - a) Pre odpady, ktoré vzniknú pri stavebných a demolačných prácach (betón, obkladový materiál, plasty, izolačný materiál, obaly, odpad z káblov, kovový odpad a pod.) je držiteľ (pôvodca) odpadu povinný zabezpečiť spracovanie tohto odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva od prípravy na opätovné použitie, cez recykláciu, zhodnocovanie až po poslednú možnosť, ktorou je zneškodnenie odpadov na riadenej skládke odpadov.
 - b) Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch (nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií) pôvodcom odpadu pri stavebných a demolačných prácach vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania právnickej osoby (podnikateľa) je právnická osoba (podnikateľ), ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu (zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov), pri vykonávaní

odborných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.

- c) Pôvodca odpadu podľa ods. 2 pri stavebných a demolačných prácach zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 12 a § 14 ods. 1 zákona o odpadoch, súčasne je povinný plniť povinnosti v spôsobe nakladania so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií uvedené v § 77 ods. 3 písm. a) až f) zákona o odpadoch.
 - d) Nebezpečné odpady (napr. oleje, farby, obaly, kovy a iné odpady kontaminované nebezpečnými látkami) vzniknuté pri stavebných prácach odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch. Nebezpečné odpady zabezpečiť pred odcudzením, znehodnotením alebo iným nežiadúcim únikom v zmysle § 25 zákona o odpadoch.
 - e) Zmluvy a doklady o odbere odpadov oprávnenou osobou počas výstavby predložiť ku kolaudácii. Zdokladovať vznik, množstvo, zhodnotenie a zneškodnenie všetkých odpadov vzniknutých pri realizácii predmetnej stavby.
8. Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, ďalej len „správny poriadok“).
9. SE, a.s., pred ukončením stavby požiada o kolaudáciu stavby.
10. SE, a.s., umožní orgánom štátneho stavebného dohľadu a nimi prizvaným znalcom prístup na stavenisko a do stavby a vytvorí podmienky pre výkon dohľadu.
11. Na uskutočnenie stavby možno podľa § 43 písm. f) stavebného zákona použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.
12. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nezačne s výstavbou.
13. SE, a.s., je povinný rešpektovať podmienky vyplývajúce zo záverečného stanoviska Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) č. 2038/2004 – 1.6/hp z 2.5.2005 a z rozhodnutia vydaného v zisťovacom konaní č. 14957/2024-11.1.2/kp, 77644/2024, 77645/2024-int. z 3.12.2024.
14. SE, a.s., **je povinný oznámiť úradu začatie stavby.**

Odôvodnenie

Úrad na základe žiadosti z 22.5.2024 zn. SE/00828/007030/2024/Mc prijatej pod číslom 4667/2024 začal dňom 22.5.2024 správne konanie č. 2611-2024 vo veci vydania súhlasu na realizáciu zmeny podľa § 4 ods. 2 písm. f) atómového zákona v znení neskorších predpisov v rozsahu projektu IPR EBO B23024 „Zvýšenie kapacity skladu čerstvého jadrového paliva SE-EBO“ pre 3. a 4. blok JE EBO V-2.

K predmetnej zmene žiadateľ nepredložil stanovisko MŽP SR v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, z ktorého vyplýva, že navrhované činnosti nie je potrebné posúdiť podľa uvedeného zákona. Preto úrad rozhodnutím č. 287/2024 zo dňa 19.6.2024 prerušil správne konanie ÚJD SR 2611-2024 do doby vyriešenia predbežnej otázky MŽP SR podľa § 3 písm. f) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov“) a § 29 ods. 1 a § 40 ods. 1 správneho poriadku.

Dňa 9.9.2024 doručili SE, a.s., na MŽP SR oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „IPR B23024 – Zvýšenie kapacity skladu paliva v SE EBO vypracované podľa prílohy č. 8a zákona o posudzovaní vplyvov.

MŽP SR ako ústredný orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie podľa § 1 ods. 1 písm. a) a § 2 ods. 1 písm. c) zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ako príslušný orgán podľa § 3 písm. k) a § 54 ods. 2 písm. f) zákona o posudzovaní vplyvov, upovedomil listom č. 14957/2024-11.1.2/pm, 61001/2024, 61003/2024-int. 11.9.2024 o tom, že dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti začalo zisťovacie konanie o posudzovaní vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie.

Rozhodnutím č. 14957/2024-11.1.2/kp, 77644/2024, 77645/2024-int. z 3.12.2024 MŽP podľa § 29 zákona o posudzovaní vplyvov po vykonaní zisťovacieho konania pre zmenu navrhovanej činnosti „IPR B23024 – Zvýšenie kapacity skladu paliva v SE EBO“ rozhodlo, že navrhovaná činnosť **sa nebude posudzovať**.

V danom rozhodnutí MŽP SR určilo nasledovné podmienky na eliminovanie alebo zmiernenie negatívnych vplyvov zmeny navrhovanej činnosti na životné prostredie a zdravie obyvateľov:

1. Prijat' doplňujúce režimové opatrenia na zabezpečenie jadrového paliva, ktoré sa bude nachádzať mimo priestorov skladu čerstvého jadrového paliva v čase realizácie zmeny navrhovanej činnosti „IPR B23024 – Zvýšenie kapacity skladu paliva v SE EBO“.
2. Zabezpečiť časovú súslednosť použitia jadrového paliva tak, aby bolo vždy prednostne použité palivo so skorším dátumom dodania.
3. Práce na doplnení skladovacích kapacít v sklade čerstvého jadrového paliva vykonávať v čase mimo plánovaných generálnych opráv blokov a tým minimalizovať počet pracovníkov v objekte.

Dňa 8.1.2025 bolo na úrad doručené listom SE/00828/000191/2025/Mc vyjadrenie k podmienkam rozhodnutia MŽP SR č. 14957/2024-11.1.2/kp pre zmenu navrhovanej činnosti „IPR B23024 – Zvýšenie kapacity skladu paliva v SE EBO“ a k podmienkam zo záverečného stanoviska MŽP SR č. 2038/2004-1.6/hp

Vyhodnotenie podmienok daných rozhodnutím MŽP SR vydaného v zisťovacom konaní č. 14957/2024-11.1.2/kp

1. Prijat' doplňujúce režimové opatrenia na zabezpečenie jadrového paliva, ktoré sa bude nachádzať mimo priestorov skladu čerstvého jadrového paliva v čase realizácie zmeny navrhovanej činnosti „IPR B23024 – Zvýšenie kapacity skladu paliva v SE EBO“.

Vyjadrenie SE, a. s.:

Na skladovanie jadrového paliva na reaktorovej sále počas realizácie „IPR B23024 - Zvýšenie kapacity skladu paliva v SE EBO“ bol vypracovaný dodatok k „Plánu fyzickej ochrany SE EBO“, ktorý obsahuje režimové opatrenia zabezpečenia. Predmetom navrhovanej zmeny bolo doplnenie plánu fyzickej ochrany o prijaté dočasné opatrenia na zabezpečenie fyzickej ochrany SE EBO. Úrad rozhodnutím č. 333/2024 dodatok schválil a dňa 2.8.2024 nadobudol právoplatnosť.

2. Zabezpečiť časovú súslednosť použitia jadrového paliva tak, aby bolo vždy prednostne použité palivo so skorším dátumom dodania.

Vyjadrenie SE, a. s.:

Pri tvorbe programu výmeny paliva v aktívnej zóne reaktora JE EBO V-2 budú prednostne použité príslušné typy palivových kaziet zo skladu čerstvého paliva so skorším dátumom dodávky.

3. Práce na doplnení skladovacích kapacít v sklade čerstvého jadrového paliva vykonávať v čase mimo plánovaných generálnych opráv blokov a tým minimalizovať počet pracovníkov v objekte.

Vyjadrenie SE, a. s.:

Práce na doplnení skladovacích kapacít v sklade čerstvého jadrového paliva sú podľa harmonogramu plánované realizovať mimo generálnych opráv blokov. Tie sú v roku 2025 v SE EBO plánované nasledovne: 4. blok 17.5.2025 – 07.6.2025 a 3. blok 18.7.2025 – 8.8.2025.

Vyhodnotenie podmienok daných záverečným stanoviskom MŽP SR č. 2038/2004-1.6/hp:

Predložená dokumentácia (realizačná dokumentácia a dokumentácia kvality) k „IPR B23024 – Zvýšenie kapacity skladu paliva v SE EBO“ sa dotýka nasledujúcich podmienok so záverečného stanoviska vydaného MŽP SR číslo 2038/2004-1.6/hp, Hlava VI Závery, kapitola 3 Odporúčané podmienky pre etapu výstavby a prevádzky navrhovanej činnosti:

3.4 Dodržať počas realizácie a prevádzky JE V-2 ustanovenia § 2, § 5, § 25 zákona č. 541/2004 Z. z. atómový zákon, ktoré sa týkajú požiadaviek na systémy kvality držiteľov oprávnení a odbornej spôsobilosti zamestnancov jadrových zariadení, ako aj požiadaviek na systém kvality prevádzkovateľov jadrového zariadenia pri zmenách (teda aj pri modernizácii) jadrového zariadenia, keďže vyhlášky ÚJD SR č. 317/2002 Z. z. aj č. 187/1999 Z. z. boli atómovým zákonom zrušené.

Vyjadrenie SE, a. s.:

Predložená realizačná dokumentácia „IPR B23024 – Zvýšenie kapacity skladu paliva v SE EBO“ prešla pripomienkovaním a schvaľovaním na odborných útvaroch v rámci SE, a. s. Uvedená činnosť je zábezpekou, že dokumentácia spĺňa podmienky atómového zákona.

Úrad listom č. 210/2025 z 13.1.2025 zaslal plnenie podmienok na MŽP SR a vyzval o vydanie záväzného stanoviska v zmysle zákona o posudzovaní vplyvov k predmetnej zmene IPR EBO B23024 „Zvýšenie kapacity skladu čerstvého jadrového paliva SE-EBO“.

Dňa 22.1.2025 bolo na úrad doručené záväzné stanovisko MŽP SR, číslo 8512/2025–11.1/kp 3295/2025, zaevidované pod číslom 723/2025. V uvedenom stanovisku sa uvádza, že projekt IPR B23024 „Zvýšenie kapacity skladu čerstvého jadrového paliva v SE-EBO“ je z koncepčného hľadiska v súlade so zákonom o posudzovaní vplyvov, s rozhodnutím MŽP SR vydaným v zisťovacom konaní č. 14957/2024-11.1.2/kp, 77644/2024, 77645/2024-int zo dňa 3.12.2024 a jeho podmienkami.

Predmetom projektovej zmeny je zvýšenie skladovacích kapacít čerstvého jadrového paliva v jadrovej elektrárni v Jaslovských Bohuniciach, a to v spoločných miestnostiach 3. a 4. bloku. Účelom zmeny navrhovanej činnosti je doplnenie dvoch kusov skladovacích mreží M3 a M4 a výmena dvoch kusov skladovacích mreží M1 a M2 za nové, so zvýšenou kapacitou uskladňovania. Po realizácii zmeny navrhovanej činnosti sa kapacita skladovania palivových kaziet navýši o 62 % v porovnaní so súčasným stavom. Všetky skladovacie mreže majú mať rovnakú nosnú konštrukciu. Pôdorysné rozmery mreží budú rôzne a budú závisieť od množstva umiestnených palivových kaziet. Horná časť mreže bude horizontálne stabilizovaná stužidlom, ktoré bude kotvené do steny a dolná základová doska bude kotvená pomocou kotevných skrutiek

do podlahy miestnosti. Každá skladovacia mreža bude samostatne stojaca bez vplyvu na okolité zariadenia alebo plošiny.

Ako podklad pre rozhodovací proces vo veci vydania súhlasu na realizáciu predmetnej zmeny bola úradu predložená dokumentácia, ktorá je predmetnou zmenou modifikovaná a jej podporná dokumentácia. Tieto dokumenty boli dodané v rámci žiadosti, prípadne doplnené listom SE/00828/009308/2024/Mc zo dňa 12.7.2024. Po ich posúdení úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa v primeranom rozsahu požiadavky vyžadované § 9 ods. 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Súčasťou predloženej dokumentácie bol dokument 6-BSP-001 Bezpečnostná správa JE EBO V-2, kapitola 4.3 Jadrový projekt, kapitola 9.1 Nakladanie s jadrovým palivom a jeho skladovanie, 1. vydanie, rev. č. 110.

V kapitole 4.3 Jadrový projekt sú preukázané výsledky analýzy bezpečnej prevádzky jadrového paliva pre skladovacie mreže M1, M2, M3 a M4. Z výsledkov vyplýva, že požiadavka $K_{ef} < 0,95$ je zabezpečená pre celý sortiment palív skladovaných v daných mrežiach.

Kapitola 9.1 Nakladanie s jadrovým palivom a jeho skladovanie opisuje zmenu skladovania paliva v nových skladovacích mrežiach, ich technické parametre a zaradenie do bezpečnostnej triedy BT-3i.

Spôsob zapracovania zmien v dokumente 6-BSP-001 Bezpečnostná správa JE EBO V-2 spĺňa požiadavky § 19 vyhlášky úradu č. 58/2006, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu, obsahu a spôsobe vyhotovovania dokumentácie jadrových zariadení potrebnej k jednotlivým rozhodnutiam a vyhlášky úradu č. 30/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách pri nakladaní s jadrovými materiálmi, rádioaktívnymi odpadmi a vyhoretým jadrovým palivom v znení neskorších predpisov.

SE, a.s. taktiež predložili dokument „Posúdenie relatívnej zmeny príkonu dávkového ekvivalentu zvýšením počtu kaziet v skladovacích mrežiach v sklade čerstvého paliva“. Tento dokument analyzuje zmenu dávkového príkonu vzhľadom na navýšenie čerstvého jadrového paliva v nových skladovacích mrežiach. Aj napriek navýšeniu skladovacej kapacity je čerstvé jadrové palivo v podmienkach kontrolovaného pásma nevýznamným zdrojom ionizujúceho gama žiarenia. Vzhľadom k tomu je možné skladovať čerstvé jadrové palivo v skladovacích mrežiach vo zvýšenom množstve bez významného zvýšenia príkonu dávkového ekvivalentu.

Po posúdení predloženej dokumentácie k predmetnej zmene VZ uvedených vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia úrad dospel k záveru, že dokumentácia je v súlade s ustanoveniami podľa § 9 ods. 1 až 3 písm. a) - g) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení vyhlášky úradu č. 104/2016 Z. z.

Na základe posúdenia predmetného plánu kvality VZ v zmysle § 25 ods. 1 atómového zákona úrad dospel k záveru, že predmetné plány kvality primerane spĺňajú podmienky vyžadované § 6 ods. 2 písm. b) a prílohy č. 5 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Predložené požiadavky na kvalitu sú spracované v primeranom rozsahu podľa § 8 ods. 1 písm. b) a prílohy č. 7 písm. a) až e), h), j), k), l) body 2 a 5, písm. n) až p) vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Posudzované dokumenty obsahujú špecifikácie kvality hutníckych materiálov nových častí VZ a prídavných materiálov na zvaranie, bezpečný pracovný postup, detailné výkresy a výkresy priestorového rozloženia stavebných objektov, plán kontrol a skúšok montáže,

technologický postup výroby a montáže, technologické postupy zvárania, protokoly o schválení postupu zvárania, ako aj stanovisko zodpovedného projektanta.

Predmetné VZ sú podľa bezpečnostnej významnosti klasifikované do seizmickej kategórie 1b a podľa § 3 ods. 1 a prílohy č. 1 vyhlášky úradu č. 430/2011 Z. z. v znení vyhlášky č. 103/2016 Z. z. sú zaradené do bezpečnostnej triedy III.

Dňa 30.10.2024 listom č. SE/00828/014113/2024/Mc z 28.10.2024 zaevidovanom pod číslom 9562/2024 v spise UJD SR 768-2025 (2611-2024) SE, a.s., doplnil a tak rozšíril svoje podanie o žiadosť na vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby pre „IPR B23024 Zvýšenie kapacity skladu čerstvého jadrového paliva SE EBO – Doplnenie kotevných platní“ v rozsahu už predloženej projektovej dokumentácie v častiach E a G. Kotevné platne budú doplnené pre potreby seizmického ukotvenia nových zariadení – skladovacích mreží.

Úrad v zmysle predmetného zaevidovaného doplnenia pod č. 9562/2024 v spise UJD SR 768-2025 (2611-2024) oznámil začatie časti stavebného konania v rozsahu doplneného a rozšíreného podania o stavebnú časť listom č. 9827/2024 zo 7.11.2024 všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a upozornil ich, že svoje stanoviská a námietky môžu uplatniť v lehote 5 dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. Nakoľko sú stavebnému úradu dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej zmeny stavby, upustilo sa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. Začatie konania bolo zverejnené dňa 7.11.2024 na internetovej stránke úradu, úradnej tabuli a na CUET na dobu 15 dní.

Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave vydalo stanovisko č. KRHZ-TT-OPP-2024/000537-002 zo 17.10.2024, kde uvádza, že s riešením protipožiarnej bezpečnosti súhlasí bez pripomienok a zároveň požaduje predložiť toto stanovisko spolu s nimi overenou projektovou dokumentáciou stavby ako aj pôvodnou nimi overenou projektovou dokumentáciou pod č. KRHZ-TT-OPP-2024/000163-002 zo dňa 27.5.2024 ku kolaudácii stavby.

Obec Pečeňady vydala stanovisko č. Pe-161/2024-001 zo 14.5.2024, kde uvádza, že nemá námietky k predmetnej stavbe, v rozsahu podľa predloženého realizačného projektu: NZ 502222490 – Zvýšenie kapacity skladu čerstvého jadrového paliva v SE - EBO.

Technická inšpekcia, a. s., vydala odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby č. 11697/4/2024-OS-01 z 29.5.2024, kde uvádza, že z hľadiska požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiadaviek bezpečnosti technických zariadení neboli zistené nedostatky.

V stanovisku Okresného úradu Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna vodná správa, č. OU-PN-OSZP-2024/005165-002 z 29.4.2024 bolo vydané kladné vyjadrenie za predpokladu dodržania podmienok uvedených v bode 7.1 výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V stanovisku Okresného úradu Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie – odpady č. OU-PN-OSZP-2024/005167-003 z 24.4.2024 bolo vydané súhlasné stanovisko za predpokladu splnenia podmienok uvedených v bode 7.2 výrokovej časti tohto rozhodnutia.

V stanovisku Okresného úradu Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie – ochrana prírody a krajiny č. OU-PN-OSZP-2024/005174-002 zo 7.5.2024 sa uvádza, že nakoľko nie sú dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny (pozemok sa nachádza na území, na ktorom platí prvý stupeň ochrany), okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie nemá z hľadiska ochrany prírody a krajiny námietky k predmetnej stavbe.

V stanovisku Okresného úradu Piešťany, odbor starostlivosti o životné prostredie – štátna správna ochrana ovzdušia č. OU-PN-OSZP-2024/005168-002 z 24.4.2024 sa uvádza, že v zmysle § 1 ods. 3 zákona č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa tento zákon nevzťahuje na vnášanie rádioaktívnych látok do ovzdušia a preto sa tunajší úrad k predmetnej stavbe nevyjadruje.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚVZ SR“) vydal súhlasné záväzné stanovisko č. ÚVZSR/ORO/11311/25753/2024 z 15.7.2024 s navrhovanou stavebnou a technologickou zmenou významnou z hľadiska radiačnej ochrany počas prevádzky jadrového zariadenia „IPR EBO B23024 – Zvýšenie kapacity skladu čerstvého jadrového paliva v SE – EBO“.

Projektantom je VUJE, a. s., Okružná 5, 918 64 Trnava.

Predložená žiadosť bola preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a § 63 stavebného zákona a bolo zistené, že uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Námietky účastníkov konania a dotknutých orgánov neboli vznesené. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby. Stavba neovplyvní nepriaznivo životné prostredie a preto bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Správny poplatok vo výške 200,- € (slovom dvesto eur) bol stanovený podľa sadzobníka správnych poplatkov V. časť Stavebná správa, pol. č. 60 písm. g) zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a bol uhradený bankovým prevodom dňa 27.11.2024.

Po ich posúdení úrad dospel k záveru, že predložená dokumentácia spĺňa v primeranom rozsahu požiadavky vyžadované § 9 ods. 3 vyhlášky úradu č. 431/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Správny poplatok nebol vyrubený, pretože správne konanie vedené podľa atómového zákona nepodlieha poplatkovej povinnosti podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Na základe uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Podľa § 61 ods. 1 správneho poriadku je možné proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad na Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava – mestská časť Ružinov. Rozklad je možné podať všetkými spôsobmi podľa § 19 ods. 1 správneho poriadku v lehote 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Korešpondenčná adresa v poštovom styku je: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, Okružná 5, 918 64 Trnava. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je po vyčerpaní prípustného riadneho opravného prostriedku preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení zákona č. 162/2015 Z. z. Správneho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov.

Trnava 25. 2. 2025



Ing. Juraj Homola

generálny riaditeľ sekcie
sekcia hodnotenia bezpečnosti
a kontrolných činností
v zastúpení
Ing. Juraj Václav, PhD.,
riaditeľ odboru
odbor jadrových materiálov

Doručuje sa na vedomie doporučené:

- 13.Okresný úrad Piešťany, ODP., Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany
- 14.Okresný úrad Piešťany, VOD., Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany
- 15.Okresný úrad Piešťany, OVZ, Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany
- 16.Okresný úrad Piešťany, OP, Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany
- 17.Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trnave, Vajanského 22, 917 77 Trnava
- 18.TI, a. s., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
- 19.MŽP SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava
- 20.Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212
- 21.Úrad verejného zdravotníctva, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava
- 22.Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 1039/49, 950 38 Nitra
- 23.Okresný úrad Trnava, Krízové riadenie, Kollárova 8, 917 01 Trnava
- 24.Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Kollárova 8, 917 01 Trnava
- 25.Trnavský samosprávny kraj, P.O.Box 128, Starohájska ulica 6868/10, 917 01 Trnava
- 26.RÚVZ Nitra, Štefánikova trieda 79/58, 949 63 Nitra
- 27.Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Trnava, Ulica Piešťanská 8188/3, 917 01 Trnava

Táto písomnosť sa v zmysle § 8 ods. 10 atómového zákona účastníkovi konania podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo účastníkovi konania podľa osobitného predpisu (§ 24 a § 25 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), v konaní podľa tohto zákona (zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) alebo podľa osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov), doručuje verejnou vyhláškou.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Táto písomnosť sa vyššie uvedeným účastníkom konania doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku a vyvesí sa na dobu 15 dní na úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej pri vchode do budovy sídla Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na adrese Bajkalská 1467/27, 820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov, na Centrálnej úradnej elektronickej tabuli (CUET) na Ústrednom portáli verejnej správy na www.slovensko.sk a na elektronickej úradnej tabuli Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky umiestnenej na webovom sídle Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky na www.ujd.gov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Dátum vyvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

25. FEB. 2025


Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Bajkalská 1467/27
820 07 Bratislava - mestská časť Ružinov
17

Dátum doručenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Dátum zvesenia:

Odtlačok pečiatky a podpis:

Doručuje sa verejnou vyhláškou:

- 1.Slovenské elektrárne, a. s., Pribinova 40, 811 09 Bratislava – mestská časť Ružinov
- 2.Obec Jaslovské Bohunice, Námestie sv. Michala 171/4A, 919 30 Jaslovské Bohunice
- 3.Obec Pečeňady, popis č. 93, 922 07 Pečeňady
- 4.Obec Nižná, popis č. 80, 922 06 Nižná
- 5.Obec Veľké Kostoľany, M.R. Štefánika 800/1, 922 07 Veľké Kostoľany
- 6.Obec Radošovce, popis č. 70, 919 30 Radošovce
- 7.Obec Ratkovce, popis č. 97, 920 42 Ratkovce
- 8.Obec Žlkovce, popis č. 158, 920 42 Červeník
- 9.Obec Dolné Dubové, popis č. 1, 919 52 Dolné Dubové
- 10.Obec Malženice, popis č. 294, 919 29 Malženice
- 11.Obec Kátlovce, Kátlovce 1, 919 55 Kátlovce
- 12.VUJE, a. s., Okružná 5, 918 64 Trnava