

OBEC KRIŽOVANY NAD DUDVÁHOM

Spoločný obecný úrad, Kollárova 8, 917 02 Trnava

Číslo: Výst.KDU-20/2025/Pk-80

v Trnave dňa 27.05.2025

Vybavuje: Ing. Július Pančík

Tel.: 033/53 54 090

e-mail: pancik@soutt.sk

VEREJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTIE O POVOLENÍ ODSTRÁNENIA STAVBY

Obec Križovany nad Dudváhom, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 a § 119 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), preskúmal žiadosť o povolenie odstránenia stavby, ktorú dňa 19.02.2025 podal vlastník stavby

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava, ktorého zastupuje Ing. Michaela Goreková, Líščie nivy 10, 821 08 Bratislava

(ďalej len "vlastník stavby"), a na základe tohto preskúmania podľa § 88 ods. 1 a § 90 stavebného zákona a § 25 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e o d s t r á n e n i e s t a v b y

„Demontáž 220 kV vedenia V283 Senica - Križovany nad Dudváhom“

na pozemkoch – líniová stavba v k.ú. **Križovany nad Dudváhom, Zavar, Dolné Lovčice, Trnava, Horné Lovčice, Malé Brestovany, Veľké Brestovany, Bučany, Malženice, Špačince, Dolná Krupá, Horná Krupá, Trstín, Jablonica a Osuské** v obci **Križovany nad Dudváhom, Zavar, Dolné Lovčice, Trnava, Brestovany, Bučany, Malženice, Špačince, Dolná Krupá, Horná Krupá, Trstín, Jablonica a Osuské**, tak ako je zakreslené na situačnej mape na podklade KN číslo listu 1 až 28 arch.č. 19743/DOS/03 v mierke 1:2000.

Pre odstránenie stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude odstránená do 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia v súlade s „Dokumentáciou odstránenia stavby“, vypracovanou Ing. Dušanom Kramárom, Priekopy 20, 821 08 Bratislava 02/2025.
2. Stavba bude odstraňovaná dodávateľsky. Podľa § 62 ods. 1, písm. d) stavebného zákona do 15 dní od ukončenia výberového konania oznámi stavebník stavebnému úradu dodávateľa stavby.
3. Pri odstraňovaní stavby je treba dodržať bezpečnostné predpisy, technické podmienky na výstavbu v zmysle stavebného zákona. Stavba a jej časti sa musia búrať, demolovať a premiestňovať tak, aby sa neohrozovala bezpečnosť a stabilita iných stavieb, bezpečnosť osôb a aby sa okolie odstraňovanej stavby touto činnosťou a jej dôsledkami zbytočne a nad prípustnú mieru neobťažovalo. Prípojky stavby sa pred odstraňovaním odborne odpoja a miesta odpojenia bezpečne zaistia.

4. Stavba bude odstránená v celom rozsahu postupným rozobratím bez použitia trhavín, s použitím mechanizmov.
5. Pri odstraňovaní dodržať súlad s Vyhláškou č. 147/2013 Z.z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a dbať na ochranu zdravia a osôb. Mimoriadne pozornosť je potrebné venovať všetkým prácam v blízkosti existujúcich križovaných podzemných a nadzemných vedení a tým predísť ich poškodeniu, resp. ublíženiu pracovníkov na zdraví. Všetky prekážky treba označiť, za zníženej viditeľnosti osvetliť.
6. V prípade križovaných vonkajších elektrických vedení, ktoré nie je možné vypnúť, je potrebné postupovať zvlášť opatrne a postup práce prispôbiť technologickým postupom pre práce ponad zapnuté elektrické vedenia. V takýchto prípadoch je nevyhnutné požiadať o vypnutie automatík OZ na zapnutých križovaných vedeniach. Križované elektrické vedenia je nevyhnutné zaistiť proti prípadnému poklesu pomocou ochranných opatrení, napr. siete na fázových vodičoch, umiestnenie montážnej plošiny nad križované vedenie v mieste križovania a pod.
7. Všetci pracovníci zúčastnení na stavbe elektrických vedení sú povinný dodržiavať všeobecne platné bezpečnostné predpisy na energetiku.
8. Pri vykonávaní búracích prác nesmie dôjsť k obťažovaniu okolia nad prístupnú mieru, t.zn. technickou disciplínou zabezpečiť zníženie negatívnych vplyvov z búracích prác na životné prostredie v súlade s platnými príslušnými normami.
9. Sutina a odpadový materiál z odstraňovanej stavby sa musí odstraňovať bezodkladne a nepretržite tak, aby nedochádzalo k narušeniu bezpečnosti a plynulosti prevádzky na pozemných komunikáciách a nenarušilo sa životné prostredie.
10. Presné podmienky dovozu zeminy a ornice a terénnych úprav dohodne zhotoviteľ stavby s príslušnými poľnohospodárskymi družstvami, ktoré spravujú príslušnú oblasť.
11. Dočasné skládky odpadu, kde bude priebežne zhromažďovaný demontovaný materiál počas prác, budú určené zhotoviteľom prác s investorom vo vhodných lokalitách blízkych stavbe.
12. Po odstránení stavby bude upravený terén do pôvodného stavu, t.j. zasypanie jám zeminou a navrch rozprestrie vrstvy ornice.
13. Búracie práce zahájiť až po úplnom vypratí stavby.
14. V zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách cestný zákon v znení neskorších predpisov počas prác udržiavať čistotu na komunikáciách a verejných priestranstvách a práce zabezpečiť bez porušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.
15. Suť získaná búraním bude odvezená na povolenú skládku na vlastné náklady. Odvážanou suťou nesmú byť znečisťované verejné komunikácie.
16. Prípadné vzniknuté škody na susedných nehnuteľnostiach v dôsledku odstraňovania stavby je potrebné zo strany vlastníka odstraňovanej stavby uviesť do pôvodného stavu, prípadne ich finančne nahradiť.
17. Financovanie búracích prác budú znášať vlastníci odstraňovanej nehnuteľnosti.
18. Je nutné zabrániť cudzím osobám vstup na búranisko a taktiež priestor oplotiť a zabrániť prechodu cez búranisko osobám na susedné pozemky /resp. objekty/.
19. Pri odstraňovaní stavby dodržať podmienky dotknutých orgánov a organizácií:
20. Pri odstraňovaní stavby budú dodržané podmienky dotknutých orgánov:

Energotel, a.s. vyjadrenie dňa 04.11.2024 č. 620242428

V záujmovom území sa nenachádzajú trasy podzemných vedení v majetku spol. Energotel, a.s.

eustream a.s. stanovisko dňa 04.11.2024 č. GIS a ITIS 445/2024

Demontáž 220 kV vedenia V 283 Senica - Križovany

podľa predloženej dokumentácie ZASAHUJE do ochranného a bezpečnostného pásma prepravnej sústavy definovaného záväznými právnymi predpismi. Územno-technické vzťahy vo všetkých fázach projekcie musia rešpektovať túto skutočnosť. Spoločnosť eustream a.s., ako správca podzemných zariadení, poskytne podklady a údaje z centrálnej mapovej dokumentácie prepravných sietí.

1. Všeobecné podmienky organizácie pre vyjadrenie k územnému rozhodnutiu:

Na základe týchto skutočností vyplýva, že naša spoločnosť vyhotovuje orientačné zákresy polohy prepravnej sústavy do podkladov zasielaných inými organizáciami k zaujatiu stanoviska len pre územné rozhodnutie. Spracovanie zadania stavby zabezpečuje investor. Zadanie slúži pre vydanie rozhodnutia o umiestení stavby. Vytvorenie kópií a výpisov, predanie ďalších údajov prevádzkového charakteru v rozsahu pre spracovanie a vydanie investičného zámeru sú podkladom pre ďalšie fázy projekčnej činnosti vždy v závislosti na druhu a zložitosti stavby. Naša organizácia poskytuje len informačný zákres zariadení prepravnej sústavy.

2. Všeobecné podmienky organizácie pre vyjadrenie k stavebnému povoleniu:

V prípade odsúhlasovania projektovej dokumentácie v stupni DSP, k stavebnému povoleniu ste povinní splniť nasledovné požiadavky našej organizácie:

a./ Požadujeme dodať polohopisné a výškopisné zameranie so zameranými trasami línii a káblov prepravnej sústavy z miest križovaní a súbehov podľa vytýčenia priamo v teréne našimi pracovníkmi v mierke 1:1 000 príp. 1:500 v súradnicovom systéme S-JTSK a výškovom systéme Bpv podľa platných geodetických predpisov. Zameranie sa vykoná pri zaistení vytýčenia línii prepravnej sústavy v oblasti styku s nimi. Požadujeme dodanie projektovaných súradníc bodov križovania jednotlivých našich podzemných zariadení a lomových bodov projektovanej trasy v našom ochrannom pásme, ktoré je 50 m od krajných línii trasy prepravnej sústavy na obe strany podľa § 79 ods (2) písmena (d) zákona č. 251/2012 o energetike.

b./ Realizačná PD musí obsahovať projekt priečneho profilu vzájomného uloženia križujúcich vedení z miest križovaní a súbehov s našimi vedeniami v mierke 1:100/1000. K tomuto projektu je potrebné zistenie skutočného uloženia našich potrubí a káblov pomocou vytýčenia a sond, ktorých výkop sa vykoná ručne pri dodržiavaní platných predpisov pre práce cudzích organizácií v ochrannom pásme prepravnej sústavy. Výkop je možný uskutočniť až po poučení a pod dozorom našich pracovníkov. Výkop sond nad líniami a zameranie presnej polohy a hĺbky uloženia potrubia je povinný zaistiť investor spolu s projektantom na vlastné náklady. Pri vytýčení musí byť vyhotovený "Zápis o vztýčení podzemných vedení a zariadení prepravnej sústavy" spolu s náčrtom vztýčenia obsahujúcim ich hĺbky a s podpismi zúčastnených strán.

c./ Pre líniové časti požadujeme spracovať Projekt priečneho profilu uloženia križujúcich vedení. Požadujeme dodať súradnice (v systéme S-JTSK - na externom dátovom nosiči) lomových bodov projektovanej trasy z miest križovaní a súbehov s našimi vedeniami vrátane priebehu ochranným pásmom. Zápis o vytýčení aj s uvedenými hĺbkami musí byť súčasťou projektu. PD musí tiež obsahovať projekt zabezpečenia PKO, vypracovaný podľa požiadaviek oddelenia PKO eustream a.s.

d./ Podmienkou pre vytýčenie podzemných zariadení prepravnej sústavy je predloženie nášho prvostupňového vyjadrenia (k územnému rozhodnutiu resp. zadaniu stavby, vydaného eustream a.s.), príslušným prevádzkovým pracovníkom.

Lokalita:TULz1

Objednávku na vytýčenie našich podzemných sietí po splnení uvedených podmienok zašlite na adresu: eustream, a.s., Oblasť -Západ, Votrubova 11/A,821 09 Bratislava. Vedúci údržby LČ Ing. Ladislav Bakoš, t.č. 0905 730 341.

Prevádzkový dozor a vytýčenie Vám zabezpečia: Ing. Ladislav Bakoš, t.č. 0905 730 341, Marián Beláň, t.č. 0905 207 745.

Vytýčenie našich sietí Vám zabezpečia pracovníci po odsúhlasení cenovej ponuky.

e./ Minimálne 10 dní pred kolaudáciou stavby požadujeme dodať jej po realizačné zameranie z miest križovaní so zariadeniami prepravnej siete vrátane priebehu ochranným pásmom. Elaborát zamerania vo formáte *dgn na elektronickom nosiči je potrebné zaslať na eustream a.s., oddelenie G1S a ITIS, Votrubova 11/A, 821 09 Bratislava. Zameranie je podmienkou pre uvedenie stavby do prevádzky podľa Zákona Č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) v znení Vyhlášky 453/ 2000 Z.z. § 17 ods (2) písm (b) s odvolaním sa na § 36 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra SR Č. 178/ 1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady SR o geodézii a kartografii. Pokiaľ naša firma elaborát po realizačného zamerania neobdrží, nebude súhlasiť s vydaním kolaudačného rozhodnutia na príslušnú stavbu.

3. Konkrétne pripomienky k Vášmu projektu:

V k.ú. Bučany: Demontáž 220 kV vedenia V 283 Senica - Križovany podľa predložených podkladov je v súbehu a križovaní s trasou Horné Zelenice - Špačince. V predmetnej lokalite dochádza k súbehu a križovaniu línie č.4 DN1400, línie Č.3 DN1200, metalického kábla, línie Č.1 DN1200, optického kábla, línie Č.2 DN1200, a súčasne ku križovaniu s ochranným a bezpečnostným pásmom eustream, a.s., viď Príloha č.1.

\$ plánovanou demontážou 220 kV vedenia V 283 súhlasme. Žiadame aby pri prejazdoch ťažkej stavebnej techniky ponad línie eustream, a.s. boli tieto línie chránené betónovými cestnými panelmi nad celou prejazdovou dráhou. Zároveň žiadame počas realizácie stavby bezpodmienečné dodržiavanie metodického pokynu TA.R.05.03.15.- Povinnosti dodávateľov a zmluvných partnerov v ochrannom pásme prepravnej siete, v objektoch a na technologických zariadeniach spoločnosti eustream, a.s. v oblasti BOZP a environmentu.

Všetky činnosti v danej lokalite musia byť vykonávané po predchádzajúcom súhlase vedúceho údržby Le Ina. Ladislava Bakoša. t.č. 0905 730 341.

Upozorňujeme Vás, že pred samotnou realizáciou stavby je potrebné zaslať nám projektovú dokumentáciu (PD) z miest križovaní a súbehov s našimi vedeniami v mierke 1:100/1000, vypracovanú podľa príslušných STN a podľa našich požiadaviek. PD sa predkladá v prípade ak pri stavbe k súbehom a križovaniám dochádza, uvedené je to v odseku 3. Konkrétne pripomienky k Vášmu projektu. V takomto prípade, ďalej požadujeme zaslať súradnice (v systéme JTSK na elektronickom médiu) Vami projektovaných vedení z miest križovania so sieťami prepravnej sústavy a z priebehu ich ochranným pásmom.

Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná podľa príslušných STN a musí vyhovovať aj našim požiadavkám. Počas realizácie stavby požadujeme bezpodmienečne dodržať metodický pokyn TA.R.05.03.15. Povinnosti dodávateľov a zmluvných partnerov v ochrannom pásme prepravnej siete, v objektoch a na technologických zariadeniach spoločnosti eustream, a. s. v oblasti BOZP a environmentu. S jej obsahom Vás oboznámia naši horeuvedení zástupcovia.

Hydromeliorácie, š.p. vyjadrenie dňa 30.10.2024 č. 8347-2/3420/2024

Pri návrhu a realizácii stavby žiadame dodržať nasledovné podmienky:

závlahové stavby - záujmové územie závlah, podzemné závlahovú potrubia, hlavný závlahový privádzač a odvodňovací kanál žiadame rešpektovať

pred začatím prác požiadať na základe objednávky o vytýčenie podzemného závlahového potrubia, hlavného závlahového privádzača a identifikáciu odvodňovacieho kanála zástupcov Hydromeliorácie, š.p. - kontaktná osoba p. Hanták, č.t. 0905 299 483

k ukončeniu prác prizvať zástupcov Hydromeliorácie, š.p., ktorí protokolárne (zápisom do stavebného denníka) odsúhlasia vykonanie prác

v prípade poškodenia majetku štátu - podzemného závlahového potrubia, hlavného závlahového privádzača a odvodňovacieho kanála, ku ktorému má Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, jeho uvedenie do pôvodného stavu na náklady investora

Projektovú dokumentáciu navrhovanej stavby - "Situačnú mapu M 1 : 10 000 žiadame doplniť o zákres závlahových potrubí, hlavného závlahového privádzača a odvodňovacieho kanála a doplnenú PD žiadame predložiť na odsúhlasenie.

V žiadosti, doručenej dňa 22.10.2024, je uvedené, že k zmene v projektovej dokumentácii predmetnej stavby nedošlo.

Týmto predlžujeme platnosť vyjadrenia č. 3987-2/120/2021 zo dňa 11.08.2021 k stavbe "Demontáž 220 kV vedenia V283 Senica - Križovany", v okresoch Senica a Trnava v k.ú. Prietrž, Osuské, Jablonica, Trstín, Horná Krupá, Dolná Krupá, Špačince, Malženice, Bučany, Veľké Brestovany, Malé Brestovany, Horné Lovčice, Trnava, Dolné Lovčice, Zavar a Križovany nad Dudváhom.

Mesto Trnava, odbor územného rozvoja a koncepcií vyjadrenie dňa 18.11.2024 č. OÚRaK/45810-117534/2024/Hn

K plánovanej stavbe demontáže 220 kV elektrických vedení s novým termínom realizácie v roku 2025- 2026 dáva MsÚ v Trnave, odbor územného rozvoja a koncepcií nasledovné aktualizované vyjadrenie s podmienkami:

1. Na dotknutých pozemkoch vo vlastníctve Mesta Trnava zapísaných na liste vlastníctva 5000, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Trnava, parc. reg. "E" č. 2187, orná pôda s výmerou 115866 m², parc. reg. "E" Č. 2190, orná pôda s výmerou 103 612 m² a parc. reg. "E" č. 2193 ostatná plocha s výmerou 9643 m² je zapísané vecné bremeno v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s. Nakoľko stavba "Demontáž 220 kV vedenia V283 Senica - Križovany" doposiaľ nebola zrealizovaná- neprišlo k výmazu vecného bremena ani z listu vlastníctva, ani z katastrálnej mapy, po zrealizovaní stavby žiadame, aby stavebník zabezpečili výmaz vecných bremien týkajúcich sa umiestnenia elektroenergetických zariadení, ktoré boli zriadené v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, Bratislava z listu vlastníctva Č. 5000 a odstránenie nákresu trasy z katastrálnej mapy. Zmluvný vzťah založený nájomnou zmluvou 811/2019 viažuci sa aj k predmetným pozemkom uplynul 30.09.2024.

2. Pred zahájením výkopových prác je nutné zabezpečiť presné vytýčenie stavbou dotknutých podzemných vedení inžinierskych sietí ich správcami a práce zrealizovať tak, aby sa predišlo k ich poškodeniu.

3. V dotknutom území platí 1. stupeň územnej ochrany prírody podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. Stavebník je povinný v plnom rozsahu rešpektovať dreviny v dosahu staveniska a zabezpečiť ich ochranu pred mechanickým poškodením v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a STN 837010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Nevyhnutný výrub stromov a krovitých porastov je nutné oznámiť príslušnému orgánu ochrany prírody a krajiny v zmysle §47 zákona č.543/2002 Z.z., a to ešte pred vydaním stavebného povolenia.

4. V prípade, ak počas odvozu búraného materiálu - stavebného odpadu dôjde k znečisteniu, respektíve k poškodeniu miestnych komunikácií, požadujeme zabezpečiť ich bezodkladné riadne čistenie, resp. opravu.

5. Po demontáži 220 kV vedenia V283 Senica - Križovany a zrušení ochranného pásma vedenia, žiadame zaslať na MsÚ v Trnave, odbor územného rozvoja a koncepcií v editovateľnom elektronickom formáte podklad pre aktualizáciu ÚPN mesta Trnava za účelom zrušenia ochranného pásma predmetného vzdušného vedenia.

6. Z dôvodu presného zakreslenia prevádzkovaných elektrických vedení a zariadení na území Mesta Trnava (katastrálne územie Trnava, katastrálne územie Modranka) do Územného plánu Mesta Trnava a do Technickej mapy mesta Trnava, žiadame odovzdať ich zameranie v digitálnej vektorovej podobe v súradnicovom systéme SJTSK, v realizácii JTSK. Po zrealizovaní predmetnej stavby demontáže, žiadame doložiť aktuálne po realizačné zameranie obsahujúce všetky vykonané zmeny v teréne, v zmysle predchádzajúceho vyjadrenia zo dňa 21.6.2021 t.j. po demontáži elektrických vedení žiadame písomne informovať MsÚ v Trnave, odbor územného rozvoja a koncepcií,

referáte územno-technických informácií o skutočnom vyhotovení demontáže z dôvodu aktualizácie výkresu riešenia verejného technického vybavenia Územného plánu mesta Trnava. Porealizačné zameranie stavby žiadame predložiť v digitálnej podobe, podľa požiadaviek Mesta Trnava (DGN výkres, MicroStation, 2D, s kresbou umiestnenou v reálnych súradniciach v súradnicovom systéme S-JTSK, v realizácii JTSK a vo výškovom systéme Bpv, s rozdelením kresby do vrstiev: 2 polohopis-plošný, 3 polohopis-Líniový, 4 značky-plošné, 5 značky-bodové, 6 doplnková kresba, 7 bodové pole, 8 výškopis, 9 vodovod, 10 kanalizácia, 11 plynovod, 12 elektrické vedenie, 13 verejné osvetlenie, 14 oznamovacie vedenia, 15 teplovod, 16 produktovody, 21 hektárová sieť, 23 legenda) a geodetická dokumentácia (v digitálnej podobe a 1x vytlačená so zoznamom súradníc).

MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. vyjadrenie dňa 20.11.2024 č. BA-4336 2024

Dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava. Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 452/2021 Z.z. o ochrane sieti a zariadení. Pri krížení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žalovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcou PTZ Orange Slovensko a.s., Mechanická ochrana a prekládka budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a "Zmluvy o preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že :

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov

2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku ním, nie sú predmetom toho vyjadrenia

Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednatel' farbou, alebo kolíkmi /

- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +,- 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme od vyznačenej polohy PTZ

- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu

- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by neumožňovali prístup k PTZ

- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme

- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou

- pred záhonom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)

- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378

- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy,
- ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ : Žiadne.

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa §23 zákona č. 452/2021 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom.

Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.

**Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry stanovisko dňa 31.10.2024
č. SEMal-EL-13/2-1-4525/2024**

Po posúdení predložených podkladov nemáme pripomienky a súhlasíme s demontážou pôvodného vedenia V283 v k. ú obcí Prietrž, Osuské, Jablonica, Trstín, Horná Krupá, Dolná Krupá, Špačince, Brestovany, Malženice, Bučany, Zavar, Dolné Lovčice, Križovany nad Dudváhom, v okresoch Senica a Trnava. V danej lokalite sa nenachádzajú pozemky, podzemné telekomunikačné vedenia, žiadne inžinierske siete ani rádio reléová trasa v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

Toto stanovisko sa vydáva na účely odstránenia stavby.

NAFTA a.s. stanovisko dňa 19.11.2024 č. Z-NAF-013381/2024

Tak ako spoločnosť uviedla vo svojom predchádzajúcom stanovisku Č. Z-NAF-006371/2021 zo dňa 17.6.2021, predmetná stavba sa nachádza na ploche prieskumného územia Trnava' (ďalej "PÚ") na vykonávanie ložiskového geologického prieskumu vyhradených nerastov horľavý zemný plyn v etape vyhľadávacieho ložiskového geologického prieskumu, avšak situovaná je mimo iné osobitné územia určené toho času spoločnosti, taktiež sa nenachádza v oblasti, v ktorej sú umiestnené zariadenia spoločnosti, ani do nej nezasahujú ich ochranné, resp. bezpečnostné pásma.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, spoločnosť, ako poverený zástupca pre skupinu držiteľov PÚ Trnava nemá námietky k stavbe "Demontáž 220kV vedenia V283 Senica - Križovany", podľa predložených situačných máp.

Toto stanovisko možno použiť len pre účely vyššie uvedenej stavby, umiestnenej na pozemkoch podľa predloženej žiadosti.

Národná diaľničná spoločnosť, a.s. stanovisko dňa 02.12.2024 č. 4063/40103/2024

V blízkosti diaľnice D1 sa nachádzajú stožiare č. 412 a 413. Stavba križuje diaľnicu v km cca 52,399. Predpokladaný termín realizácie Stavby je 2025 - 2026.

NDS ako vlastník a správca diaľnice D1 a jej súčastí po preštudovaní zaslanej žiadosti a predložených podkladov, súhlasí s prípravou Stavby za dodržania nasledovných podmienok:

1.Požadujeme v dostatočnom predstihu, poslať na NDS projektovú, dokumentáciu, presný termín a spôsob realizácie kríženia diaľnice D1 a Stavby. NDS sa následne vyjadrí k predloženej projektovej dokumentácii.

2.V prípade, že si budú práce spojené s realizáciou Stavby vyžadovať dopravné obmedzenie na rýchlostnej ceste R1 v rámci výmeny vedenia nad rýchlostnou cestou R1, požadujeme predložiť "Projekt organizácie dopravy počas realizácie Stavby" na posúdenie.

NDS konštatuje, že v trase Stavby sa nenachádzajú inžinierske siete v našej správe a

majetku. Inžinierske siete sa nachádzajú až v telese diaľnice DI. NDS nevytyčuje, nezameriava, nezakresľuje inžinierske siete, pretože NDS nemá zariadenia potrebné na vytýčenie inžinierskych sietí. Z tohto dôvodu túto službu neposkytujeme.

Toto stanovisko má platnosť 2 roky a týka sa výlučne posudzovanej žiadosti pre účely výberového konania pre spracovanie PD odstránenia a nenahrádza žiadne iné stanoviská resp. vyjadrenia vyžadované príslušnými právnymi predpismi SR.

V prípade, že dôjde k zmene ustanovení právneho predpisu, v zmysle ktorého bolo toto stanovisko vydané alebo dôjde k podstatnej zmene skutkových okolností, je potrebné aby investor Stavby požiadal o opätovné vyjadrenie.

Obec Brestovany vyjadrenie dňa 13.11.2024 č. 304/2024

Dňa 25.10.2024 bola na obec Brestovany doručená opätovná žiadosť o vyjadrenie k pripravovanej stavbe "Demontáž 220kV vedenia V283 Senica - Križovany". Obec Brestovany, v zastúpení starostom Ing. Ondrejom Kuhajdom, ako dotknutá obec, nemá k predmetnej pripravovanej stavbe námietky.

Obec Bučany vyjadrenie dňa 28.10.2024 č. Bu-751/2024

Obec Bučany, v zastúpení starostom obce Ing. Rastislavom Kurincom, nemá námietky voči zrealizovaniu stavby "Demontáž 220kV vedenia V283 Senica - Križovany". Zároveň Vám oznamuje meno kontaktnej osoby: Ing. Rastislav Kurinec a číslo telefónu: 0903 601 644.

Obec Dolné Lovčice vyjadrenie dňa 30.10.2024 č. OcÚ-DL-2024-1094

Obec Dolné Lovčice, v zastúpení starostom obce Ing. Tomášom Bartovičom k pripravovanej stavbe: "Demontáž 220 kV vedenia V283 Senica - Križovany": nemáme námietky za predpokladu, že budú dodržané nasledovné podmienky:

- žiadame zástupcu realizátora stavby, aby podal informáciu pred začatím realizácie stavby v katastri obce Dolné Lovčice o termíne začiatku prác a približnom postupe vykonávania diela. na základe plánu prác a potrebe využívania miestnych komunikácií bude nutné uzatvoriť dohodu o kompenzácií za prípadné poškodenie a užívanie miestnych komunikácií. Zároveň prostredníctvom starostu obce dohodnúť kompenzáciu za prípadné obmedzenie výkonu práva poľovníctva v revíri poľovného združenia LIPA Lovčice
- ak bude počas prác potrebné zasiahnuť do jestvujúcej vzrastlej zelene, žiadame prípadný výrub riešiť v súlade s platnou legislatívou,
- organizácia realizujúca demontážne práce musí zabezpečiť, že premávka na cestách nesmie byť počas prác ohrozená, prípadné obmedzenie premávky musí byť zabezpečené schváleným dopravným značením. Na vozovke ciest nesmie byť skladovaný žiadny materiál, prípadné poškodenie vozovky ciest, alebo iných súčastí cesty (krajníc, priekop, DZ, ...) musíte uviesť do pôvodného stavu,
- stavebné odpady, pre ktoré nie je možné zabezpečiť zhodnotenie je potrebné zneškodniť na riadenej skládke odpadov,
- s odpadmi vzniknutými počas stavby nakladať v súlade s ustanovením § 18 a § 19 zákona o odpadoch.

Obec Horná Krupá vyjadrenie dňa 31.10.2024 č. 202-1/2024

Dňa 28.10.2024 nám bola doručená Vaša žiadosť o opätovné vyjadrenie k zámeru - "Demontáž 220 kV vedenia V283 Senica Križovany". Vyjadrujeme súhlas s Vaším zámerom, k uvedenému zámeru nemáme žiadne podmienky, oznamujeme Vám, že v uvedenom území obec nie je vlastníkom žiadnych podzemných ani nadzemných inžinierskych sietí a technickej infraštruktúry. Upozorňujeme Vás, že v prípade ak príde k dočasnému záberu poľnohospodárskej pôdy, resp. obmedzeniu na poľných cestách, jej užívateľom je v našom katastri PD Krupá so sídlom v Dolnej Krupej a SHR Martin

Konečný, trvale bydliskom Horná Krupá 62.

Podľa ustanovenia § 57 ods. 5 stavebného zákona Vás upozorňujeme, že toto vyjadrenie nenahrádza rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, vyjadrenia správcov inžinierskych sietí požadované podľa osobitných predpisov a povinnosť pri uskutočňovaní a užívaní stavby dodržať príslušné slovenské technické normy.

Pre stavebný odpad, ktorý vznikne pri stavebných prácach platí zákon č 79/2015 Z.z. par. 77.

Stanovisko je v súlade so zámermi obce v zmysle územného plánu obce, ktorý bol schválený 15.12.2016.

Obec Jablonica stanovisko dňa 29.10.2024 č. OcÚ-Jab1409/2024

Obec Jablonica v súlade s §§ 140a a 140b zákona č 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení nemá námietky voči pripravovanej stavbe "Demontáž 220kV vedenia V283 Senica - Križovany" v k.ú Jablonica podľa predloženého výkresu: Situačná mapa M1:50 000 Obec Jablonica.

Obec Križovany nad Dudváhom vyjadrenie dňa 30.10.2024 č. KND 236-2918/2024

Starostka obce Križovany nad Dudváhom, ako príslušný orgán podľa § 13 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Vám oznamuje, že obec Križovany nad Dudváhom nemá námietky k demontáži stavby "Demontáž 220kV vedenia V283 Senica - Križovany." Demontáž uvedenej stavby však odporúčame vykonať až po zbere úrody vzhľadom na poľnohospodársku výrobu.

Obec Malženice, Obecný úrad vyjadrenie dňa 15.11.2024 č. Ocu MAL/1014/2024/1

Obec Malženice, v zastúpení starostom obce, Miroslavom Mackom, na žiadosť zo dňa 04.11.2024, Zn.: OcU MAL/1014/2024 týmto súhlasí s Vami pripravovanou stavbou "Demontáž 220kV vedenia V283 Senica - Križovany" v k. ú. Malženice za týchto podmienok:

- najmä z titulu nemožnosti vykonávať práce a logistiku ťažkej techniky v ideálnom klimatickom nastavení,
- dohodnúť realizáciu stavby vzhľadom k poľnohospodárom,
- v prípade poškodenia - rozbitia prístupových komunikácií po ukončení stavby, žiadame príslušné využívané územie dať do pôvodného stavu,
- v prípade nevykonania nápravy hore uvedených závad do pôvodného stavu - refundovať finančné náklady obce na odstránenie závad,
- zachovať ochranu drevín v okolí - priestore stavby,
- v zmysle vyhlášok zabezpečiť dopravné značenie a čistenie komunikácií v prípade znečistenia - bezpečnosť,
- zaslať kontakt na spoločnosť, vedúcu stavby a jeho nadriadený orgán, ktorá bude realizovať pripravovanú stavbu.

Obec Osuské vyjadrenie dňa 31.10.2024 č. 1219/2024

Na základe Vašej žiadosti o opätovné vyjadrenie k pripravovanej stavbe " Demontáž 220kV vedenia V283 Senica - Križovany. " potvrdzujem pôvodné vyjadrenie v nasledovnom znení:

a/ v projektovej dokumentácii vyznačiť prístupové trasy s označením aktuálnych parcelných čísel pozemkov po ktorých bude vykonávaný presun techniky určenej k demontáži a odsunu demontovaného materiálu t. j. vedenia , ocelových konštrukcií, betónových základov,

b/ všetky pozemky dotknuté činnosťou spojenou s uvedenou stavbou po ukončení prác uviesť do pôvodného stavu - v projektovej dokumentácii uviesť podrobný popis.

Obec Špačince stanovisko dňa 05.11.2024 č. 3970-030/17/2024-31

1.Podmienky realizácie - je potrebné vyžiadať od PD Špačince , Družstevná 88/18, 919 51 Špačince.

2.Obec Špačince v trase vedenia a ochranného pásma nevlastní žiadne inžinierske siete.

Obec Trstín, Obecný úrad stanovisko dňa 25.10.2024 č. TRS-OcÚ-268/2024-2451/Ďá

Obec Trstín zastúpená starostom obce Petrom Hlávkom vydáva k pripravovanej stavbe "Demontáž 220kV vedenia V 283 Senica-Križovany" nasledovné stanovisko:

Obec Trstín súhlasí

s vyššie uvedenou pripravovanou stavbou za podmienky, 'že po demontáži vzdušného vedenia, oceľových konštrukcií a betónových základov budú jamy zasypané zeminou a ornica, aby boli vhodné pre poľnohospodársku výrobu a demontovaný materiál bude odvezený. Výkopové práce budú vykonávané len v miestach existujúcich stožiarov.

Ochrana dravcov na Slovensku vyjadrenie dňa 09.07.2025 č. A 210019-MG

Zároveň navrhujeme, z hľadiska zachovania hniezdnych príležitostí v predmetnej lokalite, opätovne inštalovať 2 ks demontovaných búdok na podperné body č. 324 a 352 vedenia 400 kV V424 Križovany nad Dudváhom - Skalica, ktoré ide paralelne s vedením V283 Senica - Križovany, určeným na demontáž.

Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie stanovisko dňa 29.10.2024 č. OU-SE-OSZP-2024/017220-002

Na základe stanoviska ŠOP SR, Správa CHKO Malé Karpaty demontáž bude realizovaná vo voľnej krajine, prevažne v prvom stupni ochrany prírody. Územie stavby čiastočne zasahuje aj do Chránenej krajinskej oblasti Malé Karpaty, kde v zmysle zákona platí druhý stupeň územnej ochrany. V blízkosti stavby sa nenachádzajú územia, ktorá sú súčasťou sústavy Natura 2000 a stavby nezasahuje do maloplošných chránených území, ani ich ochranných pásiem. Realizáciou predmetnej stavby v hraniciach CHKO Malé Karpaty budú záujmy ochrany prírody a krajiny dotknuté v únosnej miere za predpokladu splnenia nasledovných podmienok:

1.Stavba bude realizovaná podľa predloženého projektu.

2.Na území, na ktorom platí druhý stupeň ochrany, je zakázané jazdiť a stáť s motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo cesty a miestnej komunikácie - § 13 ods. 1 písm. a) zákona. Podľa § 67 písm. h) zákona môže v odôvodnených prípadoch Okresný úrad v sídle kraja Trnava povoliť výnimku zo zakázaných činností. Navrhujeme túto výnimku za účelom realizácie stavby udeliť".

3.Pás v trase vedenia po ukončení prác je potrebné udržiavať aspoň 3 roky kosením, aby sa zamedzilo obsadeniu voľnej plochy inváznymi druhmi rastlín.

V prípade výrubu drevín a krov je potrebné postupovať podľa § 47 ods. 3 prípadne ods. 7 zákona. Výrub drevín

odporúčame realizovať odborne spôsobilou osobou, primeranou mechanizáciou a v období vegetačného kľudu

(október-február). V prípade stavebných prác vykonávaných v blízkosti drevín je potrebné zabezpečiť ich ochranu

v súlade s § 47 ods. 1 a 2 zákona opatreniami podľa STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.

Upozorňujeme na § 3 ods. 1 zákona, podľa ktorého každý je povinný chrániť prírodu a krajinu pred ohrozovaním, poškodzovaním a ničením a starať sa podľa svojich možností o jej zložky a prvky na účel ich zachovania a ochrany, zlepšovania stavu životného prostredia a vytvárania a udržiavania územného systému ekologickej stability.

Upozorňujeme na § 4 zákona, podľa ktorého je každý, kto vykonáva činnosť, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy, alebo ich biotopy povinný

postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu, poškodzovaniu a ničeniu. Upozorňujeme zároveň týmto kompetentné orgány verejnej správy rozhodujúce vo veci, že:

Podľa ustanovenia § 103 ods. 6 zákona orgán verejnej správy môže schváliť, povoliť alebo odsúhlasiť plán alebo projekt, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, len na základe záväzného stanoviska, v ktorom orgán ochrany prírody vyjadrí súhlas s návrhom plánu alebo projektu, ak sa vydanie záväzného stanoviska podľa tohto zákona vyžaduje a v prípade projektu, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, len na základe vydaného súhlasu alebo povolenej výnimky zo zákazu, ak sa podľa tohto zákona vyžadujú; ustanovenie § 9 ods. 4 týmto nie je dotknuté.

Orgán ochrany prírody je dotknutým orgánom v konaniach podľa osobitných predpisov vo veciach ochrany prírody a krajiny uvedených najmä v § 9 ods. 1 písm. a) až w) zákona.

Toto stanovisko nenahrádza povolenia, súhlasy, stanoviská, vyjadrenia vyžadované podľa osobitných predpisov, ako aj podľa ostatných ustanovení zákona.

Orgán ochrany prírody na základe stanoviska ŠOP SR, Správa CHKO Malé Karpaty pri rešpektovaní tohto stanoviska a zákona súhlasí s predloženou dokumentáciou "Demontáž 220 kV vedenia V283 Senica - Križovany" na území okresu Senica v k.ú. obcí Prietrž, Osuské a Jablonica. Kompletná demontáž elektrického vedenia bude mať pozitívny vplyv na jednotlivé zložky prírodného prostredia a bude pozitívna aj z krajinárskeho hľadiska.

Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie stanovisko dňa 05.12.2024 č. OU-SE-OCDPK-2024/017384-002

S realizáciou demontáže 220kV vedenia V283 Senica - Križovany v okrese Senica súhlasíme za dodržania nasledovných podmienok:

1.Navrhovaná demontáž 220kV vedenia V283 v okrese Senica sa týka cesty č. II/501 Jablonica Hradište pod Vrátnom v k.ú. Osuské, ktorú križuje v kkm 53,532, nad ktorou vykonávame štátnu správu.

2.V prípade, že bude potrebné pre odvoz demontovaného materiálu nákladnými kolesovými vozidlami zriadiť nový dočasný vjazd z dotknutej cesty na susednú nehnuteľnosť, takého zriadenie vjazdu podlieha povoleniu podľa § 3b ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. príslušným cestným správnym orgánom.

3.Ak si realizácia demontáže vedenia vyžiada obmedzenie cestnej premávky, stavebník predloží pred začatím stavby návrh dočasného dopravného značenia na dotknutých pozemných komunikáciách príslušnému cestnému správnomu orgánu, ktorý bude vypracovaný v súlade so zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení.

4.Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na ceste II/50 I určí podľa § 3 ods.

5 písm. f) zákona č. 135/1961 Zb. Okresný úrad Senica, odbor CDPK na základe stanoviska ODI v Senici a stanoviska správcu cesty Správy a údržby ciest TTSK.

5.Pozemné komunikácie nesmú byť počas realizácie stavby znečisťované. Prípadné znečistenie musí byť okamžite odstránené.

6. Všetky škody spôsobené na ceste II/501 z dôvodu realizácie predmetnej stavby je investor stavby povinný opraviť a uhradiť na vlastné náklady.

Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor vyjadrenie dňa 11.11.2024 č. OU-SE-PLO-2024/017752-002

Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor, Vám listom č. OU-SE-PLO-2021/008685-002 zo dňa 07. 07. 2021, zaslal vyjadrenie k žiadosti o vyjadrenie sa k pripravovanej stavbe "Demontáž 220 kV vedenia V 238 Senica - Križovany", v ktorom upozornil na povinnosti vyplývajúce zo zákona o lesoch a zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v platnom znení.

Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor, nemá pripomienky k realizácii stavebného zámeru, za predpokladu, že budú dodržané ustanovenia citovaných zákonov.

Okresný úrad Trnava, odbor cestnej dopravy a PK stanovisko dňa 22.11.2024 č. OU-TT-OCDPK-2024/074948-002

žiadame dodržať všetky podmienky uvedené vo vyššie uvedenom stanovisku Č. OU-TT-OCDPK-2024/017159/Si/ DA9 zo dňa 04.06.2021.

Stanovisko dopĺňame nasledovne:

K žiadostiam o povolenie výnimky z ochranného pásma dotknutých ciest I., II. a III. triedy v pôsobnosti OU Trnava je potrebné doložiť aktuálne stanoviská majetkových správcov ciest, tj. Slovenskej správy ciest Bratislava a Správy a údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja. O povolenie výnimiek z ochranného pásma ciest je potrebné požiadať pred vydaním príslušného rozhodnutia (povolenie na odstránenie stavby) podľa stavebného zákona.

Min. 4 týždne pre začatím prác je potrebné požiadať na OU Trnava, OCDPK o povolenie na zvláštne užívanie dotknutých ciest; k žiadosti je potrebné doložiť súhlasné stanoviská príslušných majetkových správcov ciest.

Počas prác nesmie cestná premávka žiadnym spôsobom obmedzovaná ani ohrozovaná. V prípade potreby vyznačenia pracoviska pri ceste musí byť spracovaný príslušný návrh dopravného značenia a na tunajšom úrade vykladané min. 4 týždne pred začatím prác určenie na jeho použitie.

Žiadosť o určenie DDZ musí byť doložená súhlasným stanoviskom príslušného majetkového správcu cesty a dopraveného inšpektorátu; v prípade cesty 1/61, I/51, je to Krajské riaditeľstvo PZ - Krajský dopravný inšpektorát, v prípade ciest II. a III. triedy je to Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Trnave, Okresný dopravný inšpektorát.

Pri realizácii stavby nesmú byť dotknuté cesty znečisťované ani poškodzované. Na cestách a ich súčastiach nesmie byť ukladaná zemina z výkopov ani žiadny stavebný materiál.

Na prístup k miestu stavby musia byť využívané existujúce vjazdy, príp. poľné cesty. V prípade potreby zriadenia dočasného vjazdu musí byť na jeho zriadenie vyžiadané osobitné povolenie.

S vydaním povolenia na odstránenie stavby budeme súhlasiť s podmienkou, že vyššie uvedené podmienky, ako i podmienky stanoviska č. OU-TT-OCDPK-2024/017159/Si/DA9 zo dňa 04.06.2021 a podmienok výnimiek z OP ciest I., III. a III. triedy v pôsobnosti OU Trnava, OCDPK, o ktoré musí stavebník požiadať, budú uvedené v rozhodnutí na odstránenie stavby a rešpektované pri realizácii prác.

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o ŽP - ŠSOPaK stanovisko dňa 08.11.2024 č. OU-TT-OSZP3-2024/075440-004

Plánovanú investičnú akciu je z hľadiska ochrany prírody a krajiny možné realizovať za podmienok:

1. Dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, na väčšine dotknutého územia platí prvý stupeň územnej ochrany prírody a krajiny v zmysle § 12 zákona o ochrane prírody a na území v oblasti Horského priechodu Biela hora bude prechádzať Chránenou krajinou oblasťou Malé Karpaty, kde platí druhý stupeň územnej ochrany prírody a krajiny, v zmysle § 13 a § 18 zákona o ochrane prírody.

2. Upozorňujeme, že časť trasy vedenia určené na demontáž sa nachádza na pozemkoch, ktoré sú súčasťou Chránenej krajiny oblasti Malé Karpaty (vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 138/2001 Z. z. o Chránenej krajiny oblasti Malé Karpaty). CHKO Malé Karpaty bola vyhlásená na ochranu a zachovanie biotopov a druhov národného a európskeho významu, rozptýlených ekosystémov významných pre zachovanie biologickej rozmanitosti s charakteristickým vzhľadom krajiny alebo

špecifickými formami historického osídlenia. Zákon o ochrane prírody v súlade s § 13 ods. 1 a ods. 2, vymedzuje na predmetnej lokalite činnosti, ktoré sú zakázané a činnosti, na ktorých realizáciu sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody.

3. Upozorňujeme, že v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane prírody, na území, na ktorom platí druhý stupeň ochrany, je zakázané jazdiť a stáť s motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, snežným skútom alebo záprahovým vozidlom, najmä vozom, kočom alebo saňami na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty a miestnej komunikácie, parkoviska, čerpacej stanice, garáže, továrenského, staničného alebo letištného priestoru.

4. Na jazdenie a státie motorových vozidiel na pozemkoch s druhým stupňom ochrany prírody za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty a miestnej komunikácie, parkoviska, čerpacej stanice, garáže, továrenského, staničného alebo letištného priestoru, sa vyžaduje výnimka Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, nakoľko sa jedná o zakázanú činnosť podľa § 13 ods. 1 zákona o ochrane prírody.

5. Upozorňujeme, že v zmysle § 13 ods. 2 písm. a) zákona o ochrane prírody, na území, na ktorom platí druhý stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami zastavaného územia obce mimo ovocného sadu, vinice, chmeľnice a záhrady.

6. Upozorňujeme, že v zmysle § 13 ods. 2 písm. 1) zákona o ochrane prírody, na území, na ktorom platí druhý stupeň ochrany, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody na umiestnenie prenosného zariadenia ako je predajný stánok, prístrešok, konštrukcia alebo zariadenie na slávnostnú výzdobu a osvetlenie budov, scénickej stavby pre film alebo televíziu za hranicami zastavaného územia obce.

7. Upozorňujeme, že časť trasy vedenia určenej na demontáž je situovaná v Chránenom vtáčom území Špačinsko - nižnianske polia, v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 27/2011 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Špačinsko - nižnianske polia (ďalej len "vyhláška"). Činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, vymedzuje § 2 vyhlášky. V súčasnosti jediným predmetom ochrany v území CHVÚ Špačinsko - nižnianske polia je sokol rároh (*Falco cherrug*). Územie patrí medzi päť najvýznamnejších území pre tento druh na Slovensku. Aktuálne je v území zistený tretí najvyšší počet tohto druhu. Ochrana tohto druhu na Slovensku je pritom veľmi vysokou prioritou v rámci EÚ, nakoľko je jeho hniezdna populácia na Slovensku druhá najvyššia v rámci EÚ.

8. Rešpektovať ochranné podmienky Chránenej krajinej oblasti Malé Karpaty (uvedené v § 13 zákona o ochrane prírody) a Chráneného vtáčieho územia Špačinsko-nižnianske polia (§ 2 vyhlášky MŽP SR č. 27/2011 Z. z.), taktiež všetky biokoridory a biocentrá potokov, ktoré sú križované trasou vedenia určenej na demontáž a existujúcu zeleri v celom území trasy (aleje, remízy, brehové porasty, lesné biotopy, biocentrá atď.), ktoré predstavujú významné krajinné prvky, podľa § 2 ods. 2 písm. c) zákona o ochrane prírody. Významný krajinný prvok možno užívať len takým spôsobom, aby nebol narušený jeho stav a nedošlo k ohrozeniu alebo oslabeniu jeho ekologicko - stabilizačnej funkcie, v súlade s § 3 ods. 2 zákona o ochrane prírody.

9. Stavbu realizovať tak, aby neprišlo k výrubu drevín. Na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) mimo zastavaného územia obce je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody potrebný súhlas Okresného úradu Trnava - odboru starostlivosti o životné prostredie; v zastavanom území vydáva súhlas príslušná obec. V rozhodnutí orgán ochrany prírody zároveň uloží žiadateľovi primeranú náhradnú výsadbu, prípadne finančnú náhradu do výšky spoločenskej hodnoty drevín, v zmysle § 48 zákona o ochrane prírody.

10. Ak je nevyhnutné vykonať výrub dreviny z dôvodov podľa osobitných predpisov, z zmysle § 47 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny, Ten, kto chce vykonať takýto výrub, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť orgánu ochrany prírody pred

plánovaným uskutočnením výrubu. Orgán ochrany prírody je povinný zverejniť oznámenie na svojom webovom sídle, a to najneskôr do troch pracovných dní od doručenia § 47 odseku 7 a) vydá súhlasné stanovisko k oznámenému výrubu, ods. b) výrub obmedzí, zakáže alebo určí podmienky jeho uskutočnenia, ak si to vyžadujú záujmy ochrany prírody a krajiny, alebo ods. c) upozorní oznamovateľa výrubu, že nepodlieha oznamovacej povinnosti, ak zistí, že nejde o výrub podľa odseku 7.

11.Na území, kde platí druhý stupeň územnej ochrany prírody a krajiny ten, kto chce v súlade s odsekom 4 písm. a) zákona o ochrane prírody vyrúbať drevinu, ktorá rastie na území s druhým alebo tretím stupňom ochrany, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť orgánu ochrany prírody pred plánovaným uskutočnením výrubu. Orgán ochrany prírody v lehote 15 pracovných dní od doručenia tohto oznámenia môže stanoviskom činnosť obmedziť, zakázať alebo určiť podmienky jej vykonania, ak to vyžaduje záujem ochrany prírody a krajiny. Ak orgán ochrany prírody v ustanovenej lehote stanovisko nevydá, považuje sa za súhlasné.

12.V prípade, že investičnou akciou príde ku zmene stavu mokrade - vodných tokov v trase vedenia určenej na demontáž, bude sa vyžadovať na činnosť súhlas Okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja, v súlade s § 6 ods. 5 zákona o ochrane prírody. V rozhodnutí môže tento orgán ochrany prírody určiť podrobnejšie podmienky vykonávania činnosti zabezpečujúce ochranu prírody a krajiny a obmedziť ich časovú platnosť v zmysle § 82 ods. 12 zákona o ochrane prírody. Súhlas je potrebné predložiť stavebnému úradu ešte pred vydaním stavebného povolenia, v súlade s § 103 ods. 6 zákona o ochrane prírody.

13.Žiadame, aby sa do brehových porastov vodných tokov zasahovalo len v nevyhnutných prípadoch.

14.Zabezpečiť, aby počas realizácie stavby neboli poškodzované dreviny v súlade s § 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody a v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody - Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie kapitola 4.2.4 Hĺbenie výkopov. Výkopové práce v blízkosti drevín žiadame nevykonávať v koreňovom priestore. Ak to vo výnimočných prípadoch nie je možné zabezpečiť, žiadame vykop vykonať citlivo - ručne a dodržiavať primeranú ochrannú vzdialenosť od päty kmeňa drevín (nesmie sa viesť bližšie ako 2,5m od päty kmeňa). Pri hĺbení výkopov sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm. Korene sa môžu prerušiť jedine rezom, pričom sa rezné miesta zahľadia a ošetrí. Ak napriek zabezpečenej ochrane drevín sa pri výkopových prácach poškodí drevina alebo jej korene, je vykonávateľ výkopových prác povinný zabezpečiť okamžité odborné ošetrenie poškodených drevín alebo ich koreňov. Výkopy v blízkosti koreňového systému čo najskôr zasypať. Vrchnú humusovú vrstvu pôdy z výkopu pri zasypávaní káblov uložiť ako poslednú vrchnú vrstvu.

15.Žiadame vykonávanie prác obmedziť na mimo hniezdne obdobie citlivých druhov vtákov a to od 15. júla do 31. decembra.

16.Pás v trase vedenia po ukončení prác žiadame udržiavať aspoň 3 roky kosením, aby sa zamedzilo obsadeniu voľnej plochy inváznymi druhmi rastlín.

17.V prípade, že povoľovaná stavebná činnosť (výkopové práce) spôsobí šírenie invázných druhov rastlín na výkopom porušených plochách, vlastník, správca, alebo užívateľ pozemku je povinný ich odstraňovať, v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

18.Pri realizácii investičnej akcie postupovať tak, aby neprišlo ku zbytočnému úhynu rastlín a živočíchov, v zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody. V zmysle § 4 ods. 1 zákona o ochrane prírody, každý je pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočchy, alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu.

19.Upozorňujeme na skutočnosť, že v zmysle § 7 ods. 3 zákona o ochrane prírody,

nepôvodné druhy rastlín, s výnimkou druhov podľa osobitných predpisov, možno za hranicami zastavaného územia obce sadiť alebo pestovať len so súhlasom príslušného okresného úradu v sídle kraja - odboru starostlivosti o životné prostredie.

20.Sadové úpravy žiadame zrealizovať najneskôr do kolaudácie stavby a zabezpečiť následnú starostlivosť, v súlade s § 47 ods. 2 zákona o ochrane prírody.

21.Pokiaľ v priebehu výstavby príde k nálezu chráneného druhu (rastlina, živočích), je stavebník, resp. organizácia uskutočňujúca stavbu, povinná nález ohlásiť na Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie a urobiť nevyhnutné opatrenia, pokiaľ nebude rozhodnuté o nakladaní s ním. V prípade, že predmetnou investičnou akciou príde k porušeniu podmienok ochrany chránených druhov (§ 34 až § 38 zákona o ochrane prírody), na takúto činnosť sa vyžaduje výnimka Ministerstva životného prostredia SR, v zmysle § 65 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane prírody.

Okresný úrad Trnava, pozemkový a lesný odbor vyjadrenie dňa 03.12.2024 č. OU-TT-PLO-2024/075642-004

Podľa predloženej projektovej dokumentácie realizácia zámeru predpokladá dočasný záber poľnohospodárskej pôdy. Z tohto dôvodu je potrebné požiadať tunajší úrad o vydanie stanoviska k použitiu poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodársky účel do jedného roka v zmysle § 18 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona Národnej rady SR č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V prípade vstupu na lesné pozemky je potrebné postupovať podľa zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.

SITEL s.r.o. vyjadrenie dňa 14.11.2024 č. 241106-2377

1.V záujmovom území sa NENACHÁDZAJÚ EKS v majetku SITEL s.r.o..

2.Za správnosť zákresu záujmového územia (polygónu) zodpovedá žiadateľ".

3.Vyjadrenie platí 6 mesiacov.

UPOZORNENIE: Poškodenie EKS je trestné v zmysle § 286 Trestného zákona! Za poškodenie EKS je zodpovedný stavebník, a SITEL s.r.o. je oprávnená vymáhať náklady na opravu EKS, ako aj ďalšie škody spôsobené poškodením/prerušením prevádzky EKS.

Slovak Telekom, a.s. vyjadrenie dňa 20.11.2024 č. 6612430273

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie.

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1.Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

2.Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3.Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI

SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí.

4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezavahuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného

pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.

- Vypracovanie PD v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

- Odsúhlasenie PD v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,

- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené

- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu

- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)

- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia

- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)

- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777

- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3.V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

4.Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

Slovanet, a.s. vyjadrenie dňa 30.10.2024 č. 24201

Pri realizácii stavby nepríde ku styku s podzemnými telekomunikačnými vedeniami vo vlastníctve firmy Slovanet,a.s.

Slovanet, a.s. súhlasí s uvedenou stavbou žiadateľa bez výhrad.

Slovenská správa ciest stanovisko dňa 15.11.2024 č. SSC/9816/2024/2330/42780

Predmetná projektová dokumentácia pre odstránenie stavby (DOS) rieši demontáž vzdušného 220kV vedenia V283 Senica - Križovany, od podperného bodu č.288 po portál v RZ Križovany. Účelom stavby je kompletná demontáž vedenia vrátane elektrického materiálu, oceľových konštrukcií a tiež vybúranie betónových základov. Odstránením vedenia zanikne aj ochranné pásmo vedenia. Našich záujmov ako správcu cesty I. triedy

1/51 sa predmetná stavba dotýka demontážou vedenia v križovaní cesty 1/51 v staničení km 100,564 a v km 103,906. K predloženej dokumentácii predmetnej stavby máme nasledovné pripomienky:

1. Upozorňujeme stavebníka na prebiehajúcu stavbu SSC Bratislava "Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a plynulosti premávky na ceste I. triedy v TT kraji -1/51 Biela Hora" v staničení cesty 1/51 od km 101,097 po km 103,597, v úseku Jablonica - Trstín, extravilán - horský priechod Biela Hora, v okrese Senica.
 2. Všetky práce v súvislosti so stavbou "Demontáž 220kV vedenia V283 Senica - Križovany" musia prebiehať mimo cestné teleso cesty 1/51 a nebudú na ceste 1/51 zriaďované žiadne nové vjazdy (ani dočasné).
 3. Stavebnými prácami nesmie byť narušená stabilita telesa cesty 1/51.
 4. V prípade, že predmetná stavba v dotyku s pozemkami v majetkovej správe SSC Bratislava je zapísaná v katastri nehnuteľnosti formou vecného bremena, žiadame zabezpečiť výmaz vecného bremena na pozemkoch dotknutých stavbou a poskytnúť informáciu o výmaze poverenému pracovníkovi SSC Bratislava, email: anna.vlcelova@ssc.sk.
 5. Všetky práce v súvislosti s realizáciou stavby "Demontáž 220kV vedenia V283 Senica - Križovany", taktiež začiatok a ukončenie prác je nutné nahlásiť emailom na qariela.ferancova@ssc.sk, odkonzultovať a odsúhlasiť min. 5 pracovných dní pred zahájením realizácie s povereným pracovníkom SSC IVSC Bratislava, kontaktná osoba Ing. Ferancová, tel č.: 0904 382 728.
 6. Cesta 1/51 nesmie byť počas prác znečisťovaná ani na nej nesmie byť skladovaný žiadny materiál. Premávka na ceste nesmie byť ohrozovaná.
 7. Stavebník zodpovedá za všetky škody vzniknuté na ceste 1/51 a jej príslušenstve počas demontáže. V prípade poškodenia telesa cesty 1/51 a cestných objektov, žiadame ich obnovenie v požadovanej kvalite. Za bezpečnosť účastníkov cestnej premávky v úseku stavby je zodpovedný investor. Investor stavby je zodpovedný za prípadné škody vzniknuté na cestnom telese cesty 1/51 a za prípadné škody vzniknuté stavbou tretím osobám. Investor je povinný na vlastné náklady vykonať nápravu.
 8. K udeleniu výnimky na práce v ochrannom pásme cesty 1/51 v súvislosti s realizáciou stavby "Demontáž 220kV vedenia V283 Senica - Križovany" v zmysle predloženej DOS správca cesty dáva súhlasné stanovisko.
 9. PD je nutné predložiť taktiež Okresnému úradu v Trnave, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
 10. Toto súhlasné stanovisko nenahrádza "iné právo k pozemku" v zmysle § 58 ods. 2 v spojení s § 139 ods. 1 zákona Č. 50/1976 Zb.
 11. Platnosť tohto stanoviska je 2 roky od dátumu jeho spracovania.
- S realizáciou stavby "Demontáž 220kV vedenia V283 Senica - Križovany" súhlasíme za predpokladu rešpektovania podmienok uvedených v tomto stanovisku a ich zapracovania do príslušného rozhodnutia.

SLOVNAFT, a.s. vyjadrenie dňa 04.11.2024 č. SN/R/2024/019912/Z

Na základe žiadosti o vyjadrenie Vám oznamujeme nasledovné:

Súhlasíme s Vami zaslanou PD a naďalej žiadame dodržať naše predošlé vyjadrenie zn. SN/R/2021/011243/Z, SN/R/2021/011332/Z zo dňa 01.06.2021 v plnom znení.

SPP - distribúcia, a.s. stanovisko dňa 21.11.2024 č. TD/NS/0782/2024/Md

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona Č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o energetike"): SÚHLASÍ s vydaním rozhodnutia o odstránení vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je

stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby),

- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytýčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,

- stavebník je povinný pred začatím demolačných prác súvisiacich s odstránením stavby požiadať SPP-D o demontáž určeného meradla (plynomeru),

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- až 150 000,- ,

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,

- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako "NTL") plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako "VTL") plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,

- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,

- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,

- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. BARAN Jozef, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,

- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,

- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
 - každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. Č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
 - upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- až 150 000,- E, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona Č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
 - stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 906 01, STN 73 6005, TPP 702 01, 702 02, stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
 - v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
 - v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,
- OSOBITNÉ PODMIENKY:**
- v prípade nadmernej záťaže terénu v mieste existujúcich plynovodov a plynárenských zariadení, je nutné zabezpečiť plynovody proti mechanickému poškodeniu,
- pred začatím zemných a stavebných prác, je stavebník povinný požiadať SPP - distribúcia, a.s. o vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení,
- pred začatím zemných a stavebných prác, je nutné oznámiť ich plánované začatie na oddelení prevádzky v Novom Meste nad Váhom,

**Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja stanovisko dňa 12.11.2024
č. 02327/2024/SUCTt-18 7345**

Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, ako správca dotknutých ciest v TTSK dáva k žiadosti nasledovné stanovisko:

S horeuvedenou stavbou podľa predloženej žiadosti a dokumentácie súhlasíme za podmienok uvedených v tomto vyjadrení.

V prípade použitia PDZ na dotknutých cestách v TTSK žiadame o predloženie dokumentácie na odsúhlasenie.

Začatie prác žiadame oznámiť námestníkovi oblasti Trnava tel. č. 0903 765174. Premávka na cestách v našej správe a údržbe nesmie byť počas prác ohrozená, prípadné obmedzenie premávky musí byť zabezpečené schváleným dopravným značením. Počas odvozu demolovaného materiálu musí byť zabezpečená priebežná údržba vozovky, tak aby prípadné znečistenie vozovky neohrozovalo užívanie ciest v našej správe a údržbe. Na vozovke cesty nesmie byť skladovaný žiadny materiál, ani zemina z výkopov. Poškodenie vozovky alebo iných súčastí cesty (krajnic, priekop, svahov,) musíte uviesť do pôvodného stavu.

TAVOS, a.s. vyjadrenie dňa 04.11.2024 č. 26916/2024/AOp
K predloženej PD uvádzame nasledovné vyjadrenie:

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. vlastní a/alebo prevádzkuje v úsekoch demontáže v k.ú. Dolná Krupá, Špačince, Malženice, Zavar a Križovany nad Dudváhom verejné vodovody a verejné kanalizácie, ktoré žiadame počas výkopových prác rešpektovať a nepoškodiť. Presnú polohu verejných sietí je nutné pred realizáciou výkopových prác vytýčiť na základe objednávky pracovníkmi TAVOS, a.s. v teréne (formulár žiadosti na www.tavos.sk).

Pri demontáži vedení žiadame vo výkope zabezpečiť stabilitu našich podzemných vedení tak, aby nedošlo k ich poškodeniu. V prípade výskytu vodárenských armatúr v miestach úprav, existujúce poklopy žiadame ponechať na pôvodnom mieste, nezasypať a upraviť do úrovne nových povrchov okolitých pozemkov v zmysle §27 ods. 4 zákona číslo 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Za dodržania uvedených podmienok, s predloženou PD súhlasíme.

TLP, s.r.o. vyjadrenie dňa 28.10.2024

V záujmovom území sa nenachádzajú siete, objekty alebo zariadenia v správe CETIN Networks, s.r.o.. K predloženej projektovej dokumentácii nemáme pripomienky. S vydaním ÚR - SP súhlasíme.

TowerCom, a. s. vyjadrenie dňa 12.11.2024 č. 2024-0388

Vo vami navrhovanej lokalite má spoločnosť Towercom a.s. podzemnú trasu optickej siete, ktorá vedie pozdĺž štátnej cesty 1/61. V prípade výkopových prác v okolí podzemných telekomunikačných zariadení a vedení našej spoločnosti, môže dôjsť k stretu záujmov s našou spoločnosťou.

Pred samotnou realizáciou stavby požadujeme vytýčenie sietí na základe písomnej objednávky, ktorú si stavebník môže uplatniť v servisnej organizácii (vrátane presného zakreslenia sietí): SUPTel, s.r.o.,

Pri Šajbách 3, 831 06 Bratislava, tel./fax: 02/44451339,

e-mail: suptel@suptel.sk

TRANSPETROL a.s. vyjadrenie dňa 13.11.2024 č. 008272/2024

Na Vašu žiadosť k predmetnej stavbe Vám dávame nasledovné vyjadrenie :
do situácie sme Vám informatívne zakreslili naše podzemné zariadenia:
potrubie ropovodu DN 500, DN 700 a optický kábel.

Zo zakreslenia vyplýva, že predmetná stavba zasahuje do ochranného pásma ropovodu, ktoré je 300 m kolmo na obidve strany od osi vytýčeného potrubia v k.ú. Trstín a Trnava.

o Na základe tejto skutočnosti pred realizáciou stavby je potrebné, vykonať presné vytýčenie našich podzemných zariadení a uhradiť vynaložené náklady tak, že investor stavby pre vykonanie vytyčovacích prác zašle objednávku na TRANSPETROL, a.s, Bratislava, Prevádzka 936 01 Šahy, na základe čoho mu budú vytyčovacie práce i doprava fakturované z miesta sídla odb.útv. Tupá. (doprava za 1 km 0,50 ,vytyčovanie (potrubie+kábel) za 1.hod 26,50) Kontaktná osoba na vytyčovanie : Robert Kázmér tel. číslo 0915 833 151.

V prípade, že pri stavbe dôjde k prejazdu cez ropovodné potrubie ťažkými mechanizmami, je nutné spevniť nad potrubím cestnými panelmi a to od osi potrubia na jednu i druhú stranu po 5 m, v celej šírke vozovky jeden panel musí prekryvať naše potrubie. Prechod je nutné dať nám súhlasiť.

Pri výkopových prácach v ochrannom pásme ropovodu je potrebné venovať zvýšenú pozornosť tomu, aby nedošlo k určitému nášmu zariadeniu na trase, ako sú prepojovacie objekty, vývody KAO, orientačné stĺpy, zariadenie katódovej ochrany a pod.

Nesplnením alebo porušením vyššie uvedených podmienok sa tento súhlas považuje za neplatný, konanie stavebníka za protiprávne a v prípade vzniknutej škody v celom rozsahu za ňu zodpovedá investor stavby.

Trnavský samosprávny kraj, Odbor dopravnej politiky stanovisko dňa 25.11.2024 č. 14174/2024/OI-2

Trnavský samosprávny kraj, ako vlastník ciest II. a III. triedy, dáva k predloženej žiadosti nasledovné stanovisko:

Požadujeme rešpektovať podmienky Trnavského samosprávneho kraja uvedené v stanovisku č. 1163212021/01-2 zo dňa 16.06.2021.

Platnosť stanoviska odboru dopravnej politiky TTSK a podmienok v ňom obsiahnutých je jeden rok odo dňa vyhotovenia. Po uplynutí tejto lehoty je potrebné projektovú dokumentáciu opätovne predložiť na vyjadrenie.

Trnavský samosprávny kraj, pri dodržaní podmienok tohto stanoviska, súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou stavby "Demontáž 220 kV vedenia V283 Senica - Križovany".

ŽSR, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy stanovisko dňa 28.11.2024 č. 13919/2024/0230-6

Z hradiska záujmov ŽSR k demontáži predmetného vedenia nemáme námietky a súhlasíme s jej realizáciou, za dodržania nasledovných podmienok :

1/ Rešpektovať požiadavky uvedené v stanovisku ŽSR OR Trnava č. 05438/2024/OR TT/SŽTS-5 zo dňa 20.11.2024 ako i v stanoviskách jeho odborných zložiek,

2/ Pri realizácii prác v OPD je pohyb pracovníkov stavebníka v koľajach bez súhlasu ŽSR zakázaný. V prípade, že počas prác bude potrebné vstúpiť do priestoru možného ohrozenia/obvodu dráhy, je stavebník povinný zabezpečiť bezpečnosť pracovníkov stavby počas jej realizácie v obvode dráhy a min 1 mesiac pred zahájením prác požiadať ŽSR OR Trnava o vypracovanie Písomnej dohody o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších právnych úprav a predpisu ŽSR Z 2 "Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR", čl. 452. Zhotoviteľ (poskytovateľ) následne v zmysle dohodnutých bezpečnostných opatrení uvedených v "Písomnej dohode" požiada o vydanie povolenia na vstup cudzích osôb do obvodu dráhy neprístupného verejnosti v zmysle predpisu ŽSR Z9 Odbor krízového riadenia a ochrany GR ŽSR,

3/ Počas prác nepoužívať osvetlenie, ktoré by oslňovalo personál vlaku a nezriaďovať svetelné zdroje a farebné plochy zameniteľné s návestnými znakmi,

4/ Stavebník odsúhlasí min 60 dní pred realizáciou prác v obvode dráhy technologický postup prác, dĺžku výluky v prípade potreby, zníženie traťovej rýchlosti a pod. a objedná dozornú činnosť počas vykonávania prác v obvode dráhy u ŽSR OR Trnava s uvedením termínu začatia a ukončenia prác v obvode dráhy,

5/ Zabezpečiť, aby stavbou neboli dotknuté záujmy správcov železničných zariadení, ochranu železničnej trate počas realizácie stavebných prác a priebežne zachovávať voľný schodný a manipulačný priestor. Akékoľvek opravy trate a zariadení v správe ŽSR, spôsobené realizáciou stavby, budú vykonané na náklady stavebníka,

6/ Stavbu prispôbiť dráhovým predpisom tak, aby bol vylúčený jej nepriaznivý vplyv na prevádzku dráhy, 7/ Dodržať ustanovenia zákona č.513/2009 Z. z. o dráhach, v znení neskorších predpisov a zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov.

ŽSR, oblasť riaditeľstvo Trnava stanovisko dňa 20.11.2024 č. 05438/2024/OR TT/SŽTS-5

Súhlas k stavbe podmieňujeme splnením nasledovných podmienok:

1) Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej prevádzky a ani k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa.

2) V prípade vzniku škôd s dôsledkom zhoršenia plynulosti a bezpečnosti železničnej prevádzky budú všetky náklady na opravné práce odúčtované investorovi.

3) Prebytočná zemina z výkopov ani iný odpad nesmú byť skladované na pozemkoch v správe ŽSR. Investor musí dodržiavať Zákon č. 79/2015 Z. z. (Zákon o odpadoch).

4) V prípade potreby pohybu zamestnancov iného zamestnávateľa v obvode dráhy je potrebné uzavrieť písomnú dohodu "o zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v priestoroch ŽSR" s Oblastným riaditeľstvom Trnava (v zmysle predpisu ŽSR Z2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR).

5) V dostatočnom časovom predstihu pred realizáciou prác požadujeme poslať postup a harmonogram prác na zabezpečenie dohľadu správcu trate s prípadnou objednávkou na výluky traťovej koľaje na SMSÚ ŽTS TO Trnava, Bratislavská 6/E, 917 02 Trnava. Výluky traťovej koľaje je potrebné objednať minimálne 2 mesiace dopredu.

6) Toto stanovisko nie je súhlasom na prístup k stavbe cez pozemky v správe ŽSR alebo akéhokoľvek ich užívania. Prípadné majetkovoprávne vzťahy je potrebné riešiť so ŽSR, OSM Trnava, Bratislavská 6/E, 917 02 Trnava.

7) Vyjadrenia odborných zložiek OR Trnava (Sekcia EE, Sekcia OZT, SMSÚ ŽTS TO Trnava) sú v prílohe. Tieto požadujeme dodržať. Realizáciou stavby v predloženom rozsahu pravdepodobne príde ku styku káblových vedení v správe Sekcie OZT. Tieto sú informatívne zakreslené v priloženej JŽM. Je potrebné dodržať podmienky uvedené v ich stanovisku. Z dôvodu realizácie prác nad elektrifikovanou železničnou traťou je nutné poslať bezpečnostný pracovný postup na odsúhlasenie na Sekciu EE.

8) Toto stanovisko je čiastkové a nenahrádza súhrnné stanovisko ŽSR. Nemožno použiť ako podklad pre potreby územného, stavebného či iného konania. Súhrnné stanovisko za ŽSR pre tieto účely vydáva Odbor expertízy GR ŽSR (0 230), Klemensova 8, Bratislava. Zároveň súhlas na vykonávanie činností v ochrannom pásme dráhy a obvode dráhy vydáva Ministerstvo dopravy SR, ktorý je podkladom pre stavebný úrad na získanie príslušného povolenia/rozhodnutia.

21. Búracie práce zahájiť až po úplnom vypratání stavby.

22. Suť získaná búraním bude odvezená na povolenú skládku na vlastné náklady. Odvážanou suťou nesmú byť znečisťované verejné komunikácie.

23. Prípadné vzniknuté škody na susedných nehnuteľnostiach v dôsledku odstraňovania stavby je potrebné zo strany vlastníka odstraňovanej stavby uviesť do pôvodného stavu, prípadne ich finančne nahradiť.

24. Financovanie búracích prác budú znášať vlastníci odstraňovanej nehnuteľnosti.

25. Je nutné zabrániť cudzím osobám vstup na búranisko a taktiež priestor oplotiť a zabrániť prechodu cez búranisko osobám na susedné pozemky /resp. objekty/.

26. Na prípadný výrub drevín (stromov, krovitých porastov) je v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody potrebný súhlas Obce Križovany nad Dudváhom v zastúpení starostom.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.

Odôvodnenie:

Dňa 19.02.2025 podal vlastník stavby žiadosť o povolenie odstránenia stavby; týmto dňom bolo začaté konanie o odstránení stavby.

Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej stavebnej správy na základe žiadosti stavebníka určil, podľa § 119 ods.1 stavebného zákona stavebný úrad – Obec Križovany nad Dudváhom, ktorý vykoná a vydá rozhodnutie na odstránenie stavby „Demontáž 220 kV vedenia V283 Senica - Križovany nad Dudváhom“, pre vlastníka stavby Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava.

Stavebný úrad oznámil začatie konania známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. Stavebný úrad podľa ustanovení § 21 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o

správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, pretože to povaha vecí nevyžaduje. Zároveň stanovil lehotu 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, v ktorej mohli účastníci konania uplatniť svoje námietky a pripomienky a dotknuté orgány a organizácie svoje stanoviská.

Stavebný úrad v uskutočnenom správnom konaní zistil, že povolením odstránenia stavby nie sú ohrozené záujmy chránené stavebným zákonom a osobitnými predpismi. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

Upozornenie:

Vlastník odstraňovanej stavby zodpovedá za škodu vzniknutú na susedných stavbách alebo pozemku, pokiaľ ju nevyvolal ich závadný stav. Náklady zabezpečovacích prác, ktoré treba súbežne urobiť pre závadný stav susednej stavby, znáša vlastník tejto stavby (§ 89 ods. 2 stavebného zákona).

Poučenie:

Podľa § 53 a § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na príslušný stavebný úrad Obec Križovany nad Dudváhom. Miesto podania odvolania - Spoločný obecný úrad so sídlom v Trnave, Kollárova 8, 917 02 Trnava. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom (§ 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní) až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov

Ing. Svetlana Kráľovičová
starostka obce Križovany nad Dudváhom

Doručí sa:

1. Účastníkom konania – verejnou vyhláškou – rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli obce Križovany nad Dudváhom, Zavar, Dolné Lovčice, Trnava, Brestovany, Bučany, Malženice, Špačince, Dolná Krupá, Horná Krupá, Trstín, Jablonica a Osuské.

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 26 správneho poriadku. Za deň doručenia sa pokladá posledný deň vyvesenia tohoto rozhodnutia.

Rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli príslušnej obce (obec Križovany nad Dudváhom, Zavar, Dolné Lovčice, Trnava, Brestovany, Bučany, Malženice, Špačince, Dolná Krupá, Horná Krupá, Trstín, Jablonica a Osuské), na internete, prípadne aj iným vhodným spôsobom v zmysle § 3 ods. 6 správneho poriadku. Vyvesenie rozhodnutia oznámi Obecný úrad obecným rozhlasom.

vyvesené dňa
podpis, pečiatka

zvesené dňa
podpis, pečiatka

Poplatok:

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 62 písm. a ods. 2 vo výške 50.00 € bol zaplatený dňa 19.02.2025.

Na vedomie:

1. Ing. Michaela Goreková, Líščie nivy 10, 821 08 Bratislava
zastúpené:
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava
2. Obec Križovany nad Dudváhom, Obecný úrad, 919 24 Križovany nad Dudváhom 1
3. Obec Zavar, Obecný úrad, 919 26 Zavar
4. Mesto Trnava, Mestský úrad Trnava, Trhová 3, 917 01 Trnava
5. Obec Dolné Lovčice, Obecný úrad, SNP 69, 919 27 Dolné Lovčice
6. Obec Brestovany, Obecný úrad, J. Nižňanského 6, 919 27 Brestovany
7. Obec Bučany, Obecný úrad, Bučany súp. č. 269, 919 28 Bučany
8. Obec Malženice, Obecný úrad, Malženice súp. č. 294, 919 29 Malženice
9. Obec Špačince, Obecný úrad, Hlavná súp. č. 183/16, 919 51 Špačince
10. Obec Dolná Krupá, Nám. L. van Beethovena súp. č. 139/1, 919 65 Dolná Krupá
11. Obec Horná Krupá, Horná Krupá súp. č. 186, 919 65 Horná Krupá
12. Obec Trstín, Obecný úrad, Trstín súp. č. 95, 919 05 Trstín
13. Obec Jablonica, Trnavská 801, 906 32 Jablonica
14. Obec Osuské, E. Lehotského 38, 906 12 Osuské
15. Spoločný obecný úrad - k spisu

Po nadobudnutí právoplatnosti:

16. Okresný úrad Trnava, katastrálny odbor, Vajanského 2, 917 01 Trnava - doručí stavebník